

Pawilon K - poddasze


Oznaczenia rysunkowe:


- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą (istniejąca)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą (projektowana)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą i wskaźnikiem zadziałania (istniejąca)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą i wskaźnikiem zadziałania (projektowana)
- czujka ciepła TUN-4046 z podstawą (projektowana)
- sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny (istniejący)
- sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny
- ochronnik przepięciowy
- centrala sygnalizacji pożaru
- moduł EKS (istniejący)
- moduł EWK (istniejący)
- centrala UCS (istniejąca)
- system zasysający windy
- rozdzielnia elektryczna
- moduł EKS (projektowany)
- zasilacz pożarowy


Numeracja elementów:


- NrCentrali/NrPętli/NrElementu
- przewód YnTKSYekw 1x2x1
- przewód HDGs 2x1,5
- przewód HTKSHekw PH90 2x2x0,8
- przewód XzTKMXpw 2x2x0,8
- przewód YKY 2x1,5

Jednostka projektowa:  
DEVPARK Sp. z o.o.  
ul. Wspólna 15/1  
62-052 Komorniki



 office@devpark.pl

 www.devpark.pl

 +48 530 690 577

Opis: 

Obiekt/Inwestor  
Specjalistyczny Szpital im.  
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach  
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

Opracowanie:  
System sygnalizacji pożaru (SSP)  
- Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

Nazwa rysunku:  
Pawilon K - poziom poddasza

Projektował:	Roman Wojciech Fryska	upr. nr WKP/0183/PWOT/10	
Sprawił:	Ryszard Józef Wachowiak	upr. nr WKP/0186/PWOT/10	
Opracował:	Mariusz Smolak	-	
Faza:	Branża:	Data opracowania:	Rewizja:
PB	architektoniczna	2022.10.16	----
			Skala:
			1:100
			Numer rysunku:
			PAB-44