

1. PRACE WYKONAWCZE MOGĄ BYĆ PROWADZONE TYLKO W OPARCIU O RYSUNKI I OPISY PROJEKTU.
2. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SPECYFIKACJĄ, OPISEM I OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
3. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ JEGO CZĘŚĆ.
4. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW I ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM. ZABRANIA SIĘ DOKONYWANIA NIE UZGODNIONYCH ZMIAN STOSOWANYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW. ZAMIANA WYROBÓW UZGODNIONYCH I OPISANYCH PODLEGA KAŻDORAZOWO UZGODNIENIU.
5. KOORDYNACJA WYNIKAJĄCA ZE ZMIANY MATERIAŁÓW OBCIĄŻA WYKONAWCĘ.
6. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU, ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.
7. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

	TABELA ZABEZPIECZEŃ
A1	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B50A 4P
A2	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE TYP 1+2 12,5kA 4P
A3	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B63 4P
D1	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 2P Z WKŁADKĄ TOPIKOWĄ 16A
D2	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE 3P 1000V PO STRONIE DC
F1	FALOWNIK ZLOKALIZOWANY NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ MODUŁÓW

	TABELA KABLOWA
K1	1 x 4 mm^2 PV
K2	1 x 6 mm^2 PV
K3	YAKXS 4 x 16 mm^2 ZIEMNY
K4	YAKXS 5 x 16 mm^2

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
2. Wymiary otworów okiennych podawane są w świetle muru.
3. Wymiary otworów drzwiowych podawane są: w nawiasie w świetle przejścia, bez nawiasu w świetle otworu.

BLOK2PLUS
BLOK2PLUS Krzysztof Buchała
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK KANCELARII SZKÓŁKI MAŁA RUŚ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ KANCELARIĄ LEŚNICTW ZWIERZEWO I KACZORY		
tytuł rysunku	Elektryka - Instalacja fotowoltaiczna - schemat elektryczny		
projektant	mgr inż. Michał Simiński LOD/1439/PWOE/10		
opracowała			
opracował			
skala rysunku	1:50	nr rysunku	E09.1
data opracowania	PAŹDZIERNIK 2023		