



## MONOLITYCZNA DENNICA Ø1200



TABLICA WYMIARÓW DENNIC Ø1200


TYP	DN [mm]	h [mm]	D <sub>max</sub> [mm]	s [mm]	f [mm]	Masa [kg]	Mocowanie
1200/400-800	1200	400-800	400	150	150	1110-2650	Rd-16
1200/400-900	1200	400-900	500	190	150	1350-3500	Rd-18
1200/500-1000	1200	500-1000	600	230	150	1340-3700	Rd-18

## KRAŁ Ø1200



TYP	DN [mm]	h [mm]	t [mm]	s [mm]	Masa [kg]
Ku 1200/250	1200	250	80	135	340
Kn 1200/500	1200	500	80	135	680
Kn 1200/750	1200	750	80	135	1020
Kn 1200/1000	1200	1000	80	135	1360


## PŁYTA PRZYKRYWOWA 1200/625



- Właz klasy D 400 w wykonaniu z wypełnieniem betonowym
- Kręgi betonowe  $\phi$ -zmiennie  $h = 50$  cm
- Dno studzienki betonowe  $h = 80$  cm
- Stopnie żłazowe żeliwne wg. PN - 64/H - 74088
- Płyta pokrywowa żelbetowa  $\phi$ -1200/625

### UWAGI !

- Elementy studni z betonu B-45 wodoszczelnego W-8, nasiąkliwe poniżej 4%, mrozoodpornego (F-50), łączone na uszczelkę gumową
- Ściany zewnętrzne po uszczelnieniu zaizolować bitizolem - 2R + 2 Pg
- W przypadku wystąpienia gruntów nawodnionych gr. podsypki powinna wynosić 20 cm

<div></div> <div>AR-DOM</div> <div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div>				AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE    ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 48-200 PRUDNIK    UL. MIEROSŁAWSKIEGO 19    TEL/FAX 077 4369116				
STADIUM PROJEKTU: Projekt budowlany				NAZWA DOKUMENTACJI:  Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub				
INWESTOR: Powiat Strzelecki ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie								
AUTOR:  mgr inż. Jacek Czerwiński		NR UPRAWNIENI: OPL/1019/ POOS/14	SPECJALNOŚĆ: Inst. sanit.					DATA I PODPIS: 11/2020
Projektant branżowy:		NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:	FORMAT:	NR RYSUNKU:  28	NAZWA RYSUNKU:  Studnia	
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:	SKALA:		NR UMOWY:	
							BRANŻA: BUDOWLANA	