



ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Nazwa tematu: **Opole ul. Kowalska, dz. nr 56/3 - Przebudowa i rozbudowa budynku**

Nr arch. **Z - 5845**

POBR. PRÓBK			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA				CECHY FIZYCZNE					KONSYSTENCJA					INNE	
Nr otworu	Głęb. pobrania w m ppt.	Rodzaj próbki NU, NW, NNS	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃ %	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe przy z-wyżarzaniu %	Wilgotność naturalna W _n %	Gęstość objętościowa ρ _o G/cm ³		Wilgotność naturalna W _n %	Granice		Wskaźnik plastyczności I _p	Stopień plastyczności I _L	Gęstość właściwa ρ _s G/cm ³	
								Żwirowa mm >2,0	Piaskowa mm 2,0-0,05	Pyłowa mm 0,05 – 0,002	Iłowa mm <0,002							W _L plynności %	W _p plastyczności %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2,00		Pr brązowa	w	-	-	<1	7	91	2		Pr											
1	2,30		Pr brązowa	w	-	-	<1																
4	0,70		nN((Pg,Ps, ok.C) szara	w	-	-	<1																
4	2,00		Po brązowa	w	-	-	<1	22	76	2		Po											

Wykonała: **Barbara Browarna**

Zał. Nr 08