

Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00058792/01 z dnia 19 maja 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski (zachowano oryginalną pisownię).

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego o parametrach poniżej:

- Wysokość włókna: min. 60 mm
- Ilość pęczków: min. 9 300 /m2
- Ilość włókien: min. 111 000/m2
- Grubość włókna monofilowego: min. 375 mikronów wzmocnione rdzeniem
- Dtex: min. 13 200 dtex
- Typ trawy: monofilowa, 100%PE
- Siła wyrwania pęczka: min. 59N

Zamawiający opisał nawierzchnię ze sztucznej trawy w ten sposób, że pomimo szerokiej oferty produktów nie możemy dobrać żadnej nawierzchni spełniającej wymagania. Oczywiście zgadamy się, że Zamawiający ma prawo opisać nawierzchnię według własnych potrzeb i nie musi uwzględniać wszystkich rodzajów nawierzchni występujących na rynku, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że proponujemy produkt o bardzo dobrych właściwościach użytkowych i wysokiej jakości. Wszystkie parametry proponowanej nawierzchni są powyżej wymagań zamawiającego, oprócz gęstości włókien (standardowo przy trawie 60mm wymaga się min. 110 000/m2 i jest to wystarczająca gęstość). Mając na uwadze interes Zamawiającego prosimy o zaakceptowanie zaproponowanej sztucznej trawy.

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że podane w opisie technicznym parametry podano jako minimalne, a co za tym idzie każdy lepszy parametr spełni wymagania opisane w dokumentacji projektowej i będzie dopuszczony przez Zamawiającego. Należy zatem zaproponować trawę syntetyczną, która spełni wszystkie minimalne wartości wskazane w dokumentacji projektowej, także w przypadku gęstości (liczby) włókien.