

Legenda

- konc. podpręciowy 130x65 z przegródą
- gniazdo 230V 16A
- gniazdo DATA 230V 16A z kluczem
- gniazdo 230V 16A IP44 (lub IP65 jeżeli opisane na rurce)
- gniazdo 400V 16A IP44 (lub IP65 jeżeli opisane na rurce)
- gniazdo z wyłącznikiem 400V 16A IP44 (lub IP65 jeżeli opisane na rurce)
- zasilanie urządzenie (wypust)
- gniazdo USB z zasilaczem
- gniazdo HDMI, USB, VGA
- gniazdo RCA-MiniJack (stereo), RTV
- zestaw gniazd typ ZOI wyposażony w rozłącznik 16A 3P (zabezpieczenia w rozdzielni lokalnej)
- 1x 400V SN 16A IP44;
- 2x SN 230V 16A IP44;
- (na rurce opis PR5 dotyczy całego zestawu wraz z osprzętem)
- przebieg kasujący
- sygnalizator optyczno akustyczny
- centra systemu wzmiana i napędu
- czujka ruchu PIR
- M1-manipulator, M2-klawiatura sterowa
- sygnalizator optyczno akustyczny
- kamera kopułkowa 4MP ze zmianą ogniskową, dzień/noc z detekcją ruchu
- komora zewnętrzna 4MP ze zmianą ogniskową, dzień/noc z detekcją ruchu
- dzwonek

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z urzeczonymi norm PN-IEC 60364 i PN-HD 60364.  
Wysokość montażu osprzętu do osi elementu (gdy nie opisane):  
gniazda ogólne poza sianami i szafkami dla dzieci – 0,3m  
gniazda pod WFI – 2,5m  
Oprzewodowanie podtynkowe i natynkowe należy prowadzić prostoliniowo i równoległe do ścian, sufitów i podłóg.  
Kolor rurek instalacyjnych ustalić na budowie.

PRZED ZAMÓWIENIEM OPRAC. URZĄDZEN I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO Należy ustalić ICH KOLOR DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW POMIESZCZEŃ.

PROJEKT Należy rozpatrywać ŁĄCZNIE z POZOSTALYM BRANŻYMI.

OSTATECZNA LOKALIZACJA INSTALACJI POD TABELICĘ USTALIĆ NA BUDOWIE z INWESTOREM I UŻYTKOWNIKIEM.

obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek"		tytuł: rzut piętra	projektował:
adres: Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145,obr.0003,Śródmieście nr3		instalacje gniazd wtykowych	mgr inż. Mariusz Zygmunt
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom		słupy i teletechniki	nr upr.379/005/10, D05/E/0127/11
rys.nr	6-IE	faza	projekt wykonawczy
skala:	1:100		sprowadził:
data: 25.09.2020			mgr inż. Paweł Piotrowski
			nr opr.OPL/0598/PWOE/10; OPL/E/0098/10

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska  
siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA  
biuro: UL. BOCZNA 5/01, 58-100 ŚWIDNICA  
TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl