



100
gniazdo 400V 16A 0/1 koltownia
1,0
N2XH
5x2,5

 $ZL \parallel - Dca-s2, d1, a3$

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
siedziba: ul. ŻMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA
biuro: ul. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewostapińska@op.pl

PRZED ZAMÓWIENIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ
OSTATECZNY DOKŁAD OBUJĄCY OBRÓBĘ I WIDOK
ELEWACJI DO AKCEPTACJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bilans mocy – razem	
Moc zainstalowana P_z [kW]	4,3
Współczynnik jedn. k_j	0,7
Moc szczytowa P_s [kW]	3,0

UKŁAD TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
min. IP44, IK08, II KLASA IZOLACJI OBUJĄCY REZERWA MIEJSCA 30% W ROZDZIELNICY MIEJSCIE ZASILANIE – OD GÓRY/DOŁU WYJŚCIE PRZEWODÓW – OD GÓRY/DOŁU
WYPROWADZENIE OD ZABEZPIECZEŃ NA LISTWY ZACISKOWE

obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek" adres: Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145,obr.0003,Śródmieście nr3 inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom			tytuł schemat rozdzielnicy RK	projektował: mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr.379/DOŚ/10, DOŚ/IE/0127/11
rys.nr 4-IES	arkusz: 2/2	data: 25.09.2020	faza projekt wykonawczy	sprawdził: mgr inż. Paweł Piotrowski nr upr.OP/0598/PWOE/10,OP/L/E/0098/10
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: UL. ŻMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl				