



Toruń, 11.07.2024 r.

KPIM/376/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (25)

1316. Czy Zamawiający mówiąc o obudowach stacji i zwrotnic, objętych dostawą, ma na myśli makiety stacji i zwrotnicy, które mają identyczne wymiary co oryginały, pozwolą na poprowadzenie rury w odpowiedniej odległości od ściany, a jej zakończenia będą odpowiednio stabilizowane i chronione przez makietę lub czy Zamawiający oczekuje dostarczenia i zamontowania oryginalnych obudów stacji i zwrotnic, to znaczy dostawca dokona kompletnego demontażu gotowych urządzeń sprowadzonych od producenta w Niemczech, zamontuje gołe blaszane korpusy, a wymontowane układy sterowania i napędu odłoży na półkę, tracąc przy tym fabryczną gwarancję. Proszę również wyjaśnić, czy Zamawiający formułując wymaganie w zakresie obudów nie zasugerował się ofertą dostawcy spod Poznania, który posiadając warsztat montażu stacji i zwrotnic może sprostac takiemu osobliwemu wymaganiu, jednak zauważyć należy, że rażąco naruszałoby to zapisy art. 99 ust. 4 ustawy Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający mówiąc o obudowach stacji i zwrotnic, objętych dostawą, ma na myśli makiety stacji i zwrotnicy, które mają identyczne wymiary co oryginały, pozwolą na poprowadzenie rury w odpowiedniej odległości od ściany, a jej zakończenia będą odpowiednio stabilizowane i chronione przez makietę.

1318. Z udzielonych przez Szpital odpowiedzi wynika, że przedmiotem zadania są trasy, kanały przebiegu rur i okablowanie bez dostawy urządzeń, tj. dostawę obudów stacji i zwrotnic (bez elektroniki i elementów sterowania, oraz koszy odbiorczych czy pótek na pojemniki). Wykonawcy szpitalnych instalacji poczty pneumatycznej stosują markowe komponenty systemu, tj. m.in. stacje i zwrotnice zamawiane u renomowanych producentów europejskich, dostarczane jako kompletne produkty do montażu instalacji pocztowej. Zamawiający formułuje dziwny wymóg dostarczenia w ramach zadania samych obudów stacji i zwrotnic, co w naturalny sposób jest niedogodne dla potencjalnych oferentów, za wyjątkiem tego sprzedawcy, który zajmuje się demontażem i montażem stacji i zwrotnic w Polsce i może dostarczyć Zamawiającemu różne blaszane albo plastikowe obudowy, pomalowane albo nie pomalowane. Zapis o dostarczeniu samych obudów stacji oraz zwrotnic wskazuje na preferowanie przez Zamawiającego konkretnego dostawcy i narusza zasady uczciwej konkurencji w sposób bezpośredni. Prosimy zdecydowanie o dokonanie korekty w zapisach, tj. usunięcie wymogu dostawy obudów albo zastąpienie obudów kompletnymi stacjami i zwrotnicami.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1316.

Dyrektor ds. inwestycyjnych

Mariusz Sowiński