



Toruń, 11.07.2024 r.

KPIM/374/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

### Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (21)

1167. Prosimy o informację czy wykonanie hydroforni wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie rysunku **376-IP-ZB-XX-DR-S-96403.pdf**.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że komora hydroforni została wykonana wraz z wyposażeniem technologicznym i doprowadzeniem przyłącza do budynku B4 w fazie 1 Etap 1 - szczegółowy zakres wykonanych prac został wskazany w udostępnionej dokumentacji powykonawczej natomiast w ramach obowiązków Wykonawcy fazy 2, jest jej uruchomienie. Ponadto z nowowypbudowanego budynku portierni do komory hydroforni należy doprowadzić system sygnalizacji pożaru, który przetączy w hydroforni zapewnienie gaszenia pożaru w budynkach, poprzez podniesienie ciśnienia na pompach w hydroforni.

Dyrektor ds. inwestycyjnych

*Mariusz Sowiński*