



L.dz. BLZ/1331/2023

Znak sprawy: S12/2023/PN/BLZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: sektorowego zamówienia podprogowego pn. „Wykonanie dwóch otworów wiertniczych, dla studni zastępczych nr 32a i 38a na terenie komunalnego ujęcia wody w Grudziądzu” (ID 775342)

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie dwóch otworów wiertniczych, dla studni zastępczych nr 32a i 38a na terenie komunalnego ujęcia wody w Grudziądzu” wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji warunków zamówienia, w związku z czym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem jak w temacie zwracamy się do zamawiającego z prośbą o usunięcie zapisu we wzorze umowy § 6 ust. 1 i 2 cyt.

1. „Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2.
2. Wykonawca gwarantuje, iż w trakcie okresu gwarancji, przy użytkowaniu studni z wydajnością nie większą niż wydajność eksploatacyjna, depresja studni nie wzrośnie względem wartości ustalonej dla wydajności eksploatacyjnej wg dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej o więcej niż 70% lub 1,5 metra (dla zachowania gwarancji wystarczy spełnienie jednego z warunków”.

Uważamy, że jeżeli Wykonawca wykona odwierty zgodnie z założeniami projektowymi i zgodnie ze sztuką techniczną w tym zakresie i uzyska optymalne współczynniki mówiące o stanie technicznym wykonanych studni, współczynnik C wg WOLTONA (współczynnik oporu studni określający stopień oczyszczenia strefy przyotworowej...) oraz współczynnik B (współczynnik oporu warstwy wodonośnej) to Zamawiający nie ma prawa oczekiwać od Wykonawcy gwarancji w zakresie podniesionym w §6 wzoru umowy. Na zwiększenie depresji w studni ma wpływ wiele czynników np. zła niewłaściwa eksploatacja, ogólne warunki złego gospodarowania wodami, susze z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach i pogarszająca się sytuacja zasobów wód podziemnych, a także nielegalne/nieewidencjonowane studnie znajdujące się w sąsiedztwie oraz stopień kolmatacji innych studni i kolmatacji warstwy wodonośnej na całym ujęciu i nie tylko, także sposób prowadzenia rurociągów (cały układ transportujący wodę) i wiele innych czynników. Wnosimy zatem o osunięcie spornego i niesprawiedliwego/jednostronnego zapisu w § 6 wzoru umowy przerzucającego wszelkie problemy ze spadkiem wydajności na Wykonawcę. Sporny zapis zniechęca nas do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym i może być odbierany jako zniechęcający potencjalnych Wykonawców do udziału.



Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu we wzorze umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia iż:

- przedmiotowe ujęcie posiada bardzo dobre rozpoznanie, stały monitoring parametrów każdej ze studni, wyznaczone strefy ochrony i ponad 120 letnią historię - dotychczas nie obserwowano żadnych ze wskazanych przez Państwa czynników ryzyka,
- wskazana sytuacja wzrostu depresji studni względem wartości ustalonej wg dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej o więcej niż 70% lub 1,5 metra nie miała miejsca w przypadku żadnej z kilkunastu studni wykonywanych w ostatnich latach,
- w przypadku wykazania iż nadmierny wzrost depresji nie ma związku z wadą/usterką przedmiotowego odwiertu Zamawiający odstąpi od roszczeń z tytułu gwarancji względem Wykonawcy.

Z poważaniem

PROKURENT
[Signature]
Anna Kowalska

WICEPREZES ZARZĄDU
[Signature]
Joanna John-Błażyńska

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa Open Nexus https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz
2. A/a.

Opracowanie:

Marta Buczkowska, tel. (56) 45 04 878