



LEGENDA

- zwód pionowy "antena" h=1,5m
- przewód odprowadzający FeZn fi8 w rurce PCV fi28 + złącze kontrolne
- dłut FeZn fi 8
- połączenie galwanicznie trwałe
- iglica odgromowa h=4m
- uchwyt dachowy
- złącze krzyżowe

AST architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 24-206, ul. Żelazna 14/17b, tel. 795791130 ast@ast.architekci.pl		
OBIEKT:	Remont dachu Zespołu Szkół z siedzibą przy ul. Legionów 85, 05-200 Wolomin	
INWESTOR:	Starostwo Powiatowe w Wolominie ul. Ignacego Prądzyńskiego 3, 05-200 Wolomin	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
PRZEDMIOT:	Plan instalacji odgromowej - rzut dachu	
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS
mgr inż. Marcin Lisewski		
mgr inż. Henryk Grunwald		
mgr inż. Henryk Grunwald		
DATA:	10 listopada 2020	E01
SKALA:	1: 100	