



Włodawa, 23 maja 2023 r.

[https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk\\_wlodawa](https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_wlodawa)

## ZMIANA TREŚCI SWZ

**dotyczy postępowania:** „Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa”  
(ID 758711). Nr sprawy: ZP/PN-1/2023/S.

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie dokonuje następujących zmiany treści SWZ:

I. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ w następującym zakresie:

**Punkt 1.1.5.1 tiret pierwszy o treści:**

„moc nominalna kotła 6 MW”

**otrzymuje NOWE BRZMIENIE:**

„moc nominalna kotła 6 MW przy wilgotności paliwa do 55%”.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ w następującym zakresie:

**Punkt 1.1.8. tiret drugi o treści:**

„Wilgotność: 20 – 60%”

**otrzymuje NOWE BRZMIENIE:**

„Wilgotność: 30 – 60%”.

III. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ w następującym zakresie:

**Tabela w Punkcie 1.2.2.1. o treści:**



Liczba kotłów biomasowych	1 szt.
Znamionowa moc cieplna	6 MWt
Paliwo	biomasa leśna, biomasa agro (wierzba energetyczna)
Wymagana retencja składowiska biomasy	min. 20 000 GJ
Wyprowadzenie ciepła	istniejące
Odprowadzenie spalin	istniejący lub indywidualny komin,
Roczny czas pracy ciepłowni	8 595 h

**otrzymuje NOWE BRZMIENIE:**

Liczba kotłów biomasowych	1 szt.
Znamionowa moc cieplna	6 MWt
Paliwo	biomasa leśna, biomasa agro (wierzba energetyczna)
Wymagana retencja składowiska biomasy	min. 20 000 GJ
Wyprowadzenie ciepła	istniejące
Odprowadzenie spalin	istniejący lub indywidualny komin,
Roczny czas pracy ciepłowni	8 592 h
Roczny czas pracy kotła biomasowego	8 088 h
Roczny max. czas odstawienia kotła biomasowego	672 h (336 h – sezon grzewczy, 168 h – poza sezonem)

IV. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ w następującym zakresie:

**Punkt 1.4.2.1. o treści:**

1. Ze względu na właściwości paliwa wszystkie przenośniki będą posiadać budowę zamkniętą, a tam gdzie jest to dopuszczone półzamkniętą, zabezpieczającą przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
2. Zapas biomasy zgromadzony w zbiorniku przewidziany będzie na co najmniej 3 dni pracy instalacji.
3. Zbiorniki wyposażone będą w centralny układ odpylania, kłapy dekompresyjne oraz niezbędne czujniki stopnia napełnienia, czujnik tlenu węgla, oraz instalacje wykrywania i gaszenia pożaru.
4. Urządzenia mechaniczne w zakresie ich projektowania, budowy i montażu i eksploatacji ściśle stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa i norm (PN-EN, EN, DIN, dyrektyw UE) w ich najnowszej edycji.

**otrzymuje NOWE BRZMIENIE:**

1. Ze względu na właściwości paliwa wszystkie przenośniki będą posiadać budowę zamkniętą, a tam gdzie jest to dopuszczone półzamkniętą, zabezpieczającą przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
2. Urządzenia mechaniczne w zakresie ich projektowania, budowy i montażu i eksploatacji ściśle stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa i norm (PN-EN, EN, DIN, dyrektyw UE) w ich najnowszej edycji.



V. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ w następującym zakresie:

**Punkt 1.2.4.2. tiret pierwszy o treści:**

„klasa dokładności: min. 0,5”

**otrzymuje NOWE BRZMIENIE:**

„klasa dokładności: min. 1”

VI. **Zapis w Rozdziale 5 SWZ pn. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** o dotychczasowej treści:

„Termin wykonania zamówienia maksymalnie **do 12 miesięcy od podpisania umowy**”.

**otrzymuje NOWE BRZMIENIE:**

„Termin wykonania zamówienia maksymalnie **do 16 miesięcy od podpisania umowy**”.

VII. **Zapis punktu 6.2 w Tabeli Lp. 4 Zdolność techniczna lub zawodowa, w Rozdziale 6 SWZ pn. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** o dotychczasowej treści:

„Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:

wykonał 1 (jedną) dostawę źródła ciepła w ramach jednej umowy polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu układu urządzeń pozwalających na produkcję ciepła ze źródeł energii - o wartości minimum 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych) brutto (załącznik nr 3 do SWZ).

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu”

**otrzymuje NOWE BRZMIENIE:**

„Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:

wykonał 1 (jedną) dostawę źródła ciepła w ramach jednej umowy polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu układu urządzeń pozwalających na produkcję ciepła ze źródeł energii **opalanych biomasą** - o wartości minimum 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych) brutto (załącznik nr 3 do SWZ).

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu”.

VIII. **Zapis pkt 14.1 SWZ w Rozdziale 14 SWZ pn. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** o dotychczasowej treści:



„14.1 Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 220 ust. 1 ustawy Pzp). W związku z tym Wykonawca jest związany ofertą do dnia 4 września 2023 r.”

**otrzymuje NOWE BRZMIENIE:**

„14.1 Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 220 ust. 1 ustawy Pzp). W związku z tym Wykonawca jest związany ofertą **do 18 września 2023 r.**”

**IX. Zapisy pkt 20.1 i 20.2 w Rozdziale 20 SWZ pn. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT o dotychczasowej treści:**

„20.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 7 czerwca 2023 r. do godz. 11:00.

20.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2023 r., o godz. 11:15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie zakupowej Zamawiającego ofert.”

**otrzymują NOWE BRZMIENIE:**

„20.1 Ofertę należy złożyć w terminie **do 21 czerwca 2023 r. do godz. 11:00.**

20.2 Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 21 czerwca 2023 r., o godz. 11:15** poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie zakupowej Zamawiającego ofert.”

**X. Zapis ust. 2 w § 4. we wzorze umowy pn. TERMIN WYKONANIA UMOWY, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ o dotychczasowej treści:**

„2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały Przedmiot umowy w terminie **12 miesięcy od podpisania umowy**”.

**otrzymuje NOWE BRZMIENIE:**

„2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały Przedmiot umowy w terminie **16 miesięcy od podpisania umowy**”.

**Zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

.....  
(Kierownik Zamawiającego)