


skala 1:50



skala 1:50



skala 1:10



10cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
20cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C _{90/3} frakcji 0/63mm stabilizowanej mechanicznie,
25cm	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem z doziarnieniem mieszanki w ilości 20% z kruszywa C _{NR1} , o wymaganym wtórnym module odkształcenia E ₂ 80MPa z doprowadzeniem podłoża do E ₂ 50MPa

15cm	Nawierzchnia z płyt betonowych drogowych zbrojonych 300x100cm
15cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C _{90/3} frakcji 0/63mm stabilizowanej mechanicznie,
25cm	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem z dozowaniem mieszanki w ilości 20% z kruszywa C _{NR} , o wymaganym wtórnym module odkształcenia E ₂ 80MPa z doprowadzeniem podłoża do E ₂ 50MPa
55cm	SUMA

10cm — Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego $C_{90/3}$ frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

20cm — Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego $C_{90/3}$ frakcji 0/63mm stabilizowanej mechanicznie,

25cm — Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem z doziarnieniem mieszanki w ilości 20% z kruszywa C_{NR} , o wymaganym wtórnym module odkształcenia E_2 80MPa z doprowadzeniem podłoża do E_2 50MPa

15cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/63mm stabilizowanej mechanicznie,
15cm	SUMA

Dominik Nigborowicz ul. Cicha 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekt@gmail.com tel. 502 92 93 92	Przekroje konstrukcyjne		nr rys.	4
			Skala	1:50
Nazwa zamierzenia budowanego	Budowa drogi Biadoszyce - Sorys / Lisów			
Nazwa obiektu bud.	droga			
Projektant	mgr in . Dominik Nigborowicz		Podpis	
Numer uprawnie bud.	PDK/0375/PWOD/19			
Data sporz dnia	kwiecie 2023 r.			
Projektant sprawdzaj cy	mgr in . Paweł winiarski		Podpis	
Numer uprawnie bud.	MAP/0038/PWBD/19			
Data sprawdzania	kwiecie 2023 r.			