

Znak sprawy: **IR.271.17.2021**

Kudowa-Zdrój, 01-07-2021

## **Odpowiedzi i wyjaśnienia**

do **wniosku nr 1** z dnia 28-06-2021

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie **pn.: „Przebudowa ulicy Okrzei w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją oświetlenia, budową miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu w trybie zaprojektuj i wybuduj”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **Pytanie nr 1:**

Według załączonych do specyfikacji przetargowej uzgodnień roboty w obrębie ul. Okrzei dotyczą tylko remontu nawierzchni asfaltowej wraz z modernizacją poboczy, natomiast wg PFU ul. Okrzei ma być przebudowana łącznie z całą konstrukcją jezdni (rozbiórka nawierzchni, podbudowy, wzmocnienie podłoża). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Odpowiedź:**

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem w PFU. Nie odpowiadamy za zwroty użyte przez zarządców sieci - wystąpienie dotyczyło przebudowy.

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o wskazanie kto będzie ponosił koszty związane np. z nadzorem archeologa lub zarządcy sieci w przypadku przebudowy drogi, a nie remontu nawierzchni.

### **Odpowiedź:**

Wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy w tym ewentualne koszty związane z nadzorem archeologicznym w całości ponosi Wykonawca.

### **Pytanie nr 3:**

W uzgodnieniu z Orange Polska S.A., zarządca sieci wskazał na kolizję sieci telekomunikacyjnej z remontem ul. Okrzei i konieczność wykonania projektu przebudowy sieci i przebudowę istniejącej kanalizacji kablowej poza zakres jezdni. Czas i informacje jakie posiadamy wg nas są niewystarczające do rzetelnej wyceny tej części robót. Czy w związku z tym Inwestor przewiduje dodatkowe rozliczenie robót, które będą konieczne do wykonania projektu i do usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami.

### **Odpowiedź:**

Zarządca sieci nie może narzucać inwestorowi zakresu przebudowy jeżeli sieć nie koliduje z projektem zagospodarowania terenu, ponieważ w stanie istniejącym sieć jest pod jezdnią i aby uzyskać pozwolenie na budowę przebudowy drogi nie ma potrzeby przełożenia jej poza jezdnię.

#### **Pytanie nr 4**

PFU i koncepcja zagospodarowania terenu określa ilość i lokalizację miejsc postojowych na projektowanych parkingach. Lokalizacja miejsc postojowych w takiej odległości od granicy działki jak w istniejącej koncepcji wymaga uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. Czy w związku z tym możliwe będzie zmniejszenie ilości i zmiana lokalizacji miejsc postojowych? Jeśli nie to jak Wykonawca ma rozwiązać ten problem w przypadku nie uzyskania odstępstwa od warunków technicznych?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z mapą ewidencyjną załączoną do PFU działki są działkami drogowymi, więc nie ma potrzeby uzyskiwania odstępstwa.

#### **Pytanie nr 5:**

W projekcie zieleni zaznaczono drzewa, które nie zostały przewidziane do wycinki. Projektowane roboty ziemne – korytowanie i wymiana podłoża do gł 80-100cm bezpośrednio przy pniach spowoduje uszkodzenie systemu korzeniowego. Czy w związku z tym możliwe będzie uzyskanie zgody na wycinkę i karczowanie drzew których system korzeniowy zostanie uszkodzony?

#### **Odpowiedź:**

Gmina Kudowa-Zdrój informuje, że jest w trakcie uzyskania decyzji na wycinkę drzew, również 5 sztuk, które nie zostały w projekcie przewidziane do wycinki (d1, d2, d3, d4 oraz d5 – zał. nr 6 do PFU inwentaryzacja zieleni). Koszty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.

Z up. Burmistrza  
Zastępcą Burmistrza

*Mariusz Fleszar*

.....  
Kierownik Zamawiającego

Wyk. w 1 egz. AK/MK