

Raport z kontroli miesięcznej oświetlenia awaryjnego- Pruszcz Gdański

z dnia: 05-09-2016

Data kontroli	Lokalizacja	numer/ nazwa obiektu/ strefa obiektu	numer lampy	Lokalizacja	Typ lampy	typ zasobnika	Pakiet akumulatorów	Prawidłowość działania diody LED	podjęcie pracy w czasie 2s/50%	Podjęcie pracy w czasie 60s/100%	Sprawna
PIĘTRO 1											
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	1	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	2	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	3	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	4	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	5	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	6	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	7	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	8	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	9	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	10	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	11	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PIĘTRO 1	holl	H1	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
PARTER											
05-09-2016	PARTER	holl	1	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	2	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	3	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	4	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	5	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	6	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	7	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	8	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	Wyjście Główne	9	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	10	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	Wartownia	11	sufit	oprawa 2x36W z modulem AV	Lider 3,6V 2,5Ah L/36/2	NiCd C 2500 3,6V 2500 mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	Wartownia	12	sufit	oprawa 2x36W z modulem AV	Lider 3,6V 2,5Ah L/36/2	NiCd C 2500 3,6V 2500 mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	13	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	14	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	15	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	16	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PARTER	holl	17	sufit	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
PIWNICA -1											
05-09-2016	PIWNICA -1	korytarz	1	sufit	oprawa 2x36W z modulem AV	Lider 3,6V 2,5Ah L/36/2	NiCd C 2500 3,6V 2500 mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PIWNICA -1	korytarz	2	sufit	oprawa 2x36W z modulem AV	Lider 3,6V 2,5Ah L/36/2	NiCd C 2500 3,6V 2500 mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PIWNICA -1	korytarz	3	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PIWNICA -1	korytarz	4	sufit	oprawa 2x18W z modulem AV	18-36 3h GR 036	NiCd D 4,5 Ah 3,6 V H10	n	n	n	n
05-09-2016	PIWNICA -1	korytarz	5	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PIWNICA -1	korytarz	6	sufit	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	DS. 8W/24	NiCd HT 1,5Ah 3,6V 1500mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PIWNICA -1	korytarz	7	sufit	oprawa 2x36W z modulem AV	Lider 3,6V 2,5Ah L/36/2	NiCd C 2500 3,6V 2500 mAh	n	n	n	n
05-09-2016	PIWNICA -1	korytarz	8	sufit	oprawa 2x36W z modulem AV	Lider 3,6V 2,5Ah L/36/2	NiCd C 2500 3,6V 2500 mAh	n	n	n	n

Raport uszkodzeń i niesprawności

Data kontroli	Typ lampy	liczba niesprawnych opraw	Zalecane działanie
05-09-2016	oprawa 2x36W z modulem AV	6	wymiana
05-09-2016	oprawa kierunkowa Helios Tiger 8W	13	wymiana
05-09-2016	oprawa rastrowa 4x18W z modulem AV	17	wymiana
05-09-2016	oprawa 2x18W z modulem AV	1	wymiana

Suma uszkodzonych lamp 37