



POZIOM PORÓWNAWCZY	80.00 m n.p.m.				
RZĘDNA TERENU ISTN.		90.70			
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		89.00	89.00	90.70	90.70
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.70	1.70	1.69	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.1%	8.70		
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PE100SDR11	PN16	Ø32	
ODLEGŁOŚCI		0.00	4.10	0.70	
HEKTOMETRY		W1	W2	W3	

UWAGA :  
w miejscach skrzyżowania wodociągu z innymi kablami, kable należy chronić rurami osłonowymi Ø75.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski ul. Słiwowa 10, 87-100 Toruń			
Inwestor	Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża		
Adres Inwestycji	działka 108/3, gm. Chełmża, obręb 0017 Nawra, jednostka ewidencyjna 041502_2.		
Nazwa Inwestycji	„Budowa budynku, świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 108/3 w miejscowości Nawra, gm. Chełmża”		
Projektant imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis	
mgr inż. Maciej Orlka	KUP/0176/PBS/16 Instalacyjna		
Skala	Data opracowania	Nr rysunku	
1:100/500	XI.2020	S3	
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO			