

Nr sprawy: **K-DZP.362.1.39.2019**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. VII

Dotyczy postępowania na:

Przebudowę istniejącego laboratorium w budynku K należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na laboratorium bioekonomiczne „BioInLab”

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza poniżej przesłane wnioski wraz z wyjaśnieniami (wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców).

Pytanie 17

Czy istnieje możliwość zastosowania do sprężonego powietrza i próżni rur ze stali węglowej, ocynkowanej oraz techniki łączenia poprzez zaciski z orungiem np. Geberit.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wskazanego przez Wykonawcę rozwiązania.

Zamawiający informuje, iż termin, miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż w związku z tym, że pozostały 2 dni do upływu terminu składania ofert, jak też w oparciu o art. 38 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może nie udzielać wyjaśnień i pozostawić kolejne wnioski bez rozpatrywania.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Wioletta Sereżyńska