

**Wyjaśnienia na zapytania
dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Dębowiec udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Dębowiec.**

Pytanie

Dzień dobry,

- 1) Proszę podać jaki rodzaj ogrodzenia jest w projekcie (2D czy 3D) oraz jaka grubość drutu?
- 2) Jaki rodzaj wypełnienia bramy, jaka wysokość oraz kolor?

Odpowiedź:

- 1) Ogrodzenie panelowe 3D, grubość drutu 5 mm.
- 2) Brama z pionowym wypełnieniem z profilu 25x25 mm (+/- 20%), w rozstawie między ściankami około 10-12 cm, wysokość bramy 1,7 m (+/- 5 cm), kolor grafit.



WÓJT
Marcin Bolek

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania,
- 2) aa.