



RZP.271.29.2023

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Budowa parkingu przy ul. Danusi – I etap

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

W związku z brakiem przedmiaru robót proszę o informację jakie są wymagania odnośnie terenów zielonych i nasadzeń? Czy wystarczy ten teren wyrównać? Czy wymagane jest rozłożenie humusu i posianie trawy? Jeżeli wymagane są nasadzenia drzew to proszę o informację co do ich rodzaju i ilości.

Odpowiedź:

Po pracach rozbiórkowych teren należy wyrównać, rozłożyć humus i posiać mieszkankę typu „kwietna łąka”.

Nasadzenia roślin – ilość, typ, gatunek:

Ogród deszczowy

- mozga trzciniowa, pałka wodna, trzcina pospolita – 6szt./m² na 10% powierzchni;
- wierzba krzewiasta – 4 szt./m² na 25% powierzchni;
- krwawnica pospolita – 5 szt./m² na 20% powierzchni;
- kosaciec syberyjski – 7 szt./ m² na 15% powierzchni;
- śmiałek darniowy – 5 szt./ m² na 15% powierzchni;
- tojeść kropkowana – 5 szt./ m² na 15% powierzchni.

Łączna powierzchnia do obsiania wynosi 2153 m².

Pytanie nr 2:

Obszar planowanego do realizacji parkingu znacznie różni się od pierwotnie zaprojektowanej wersji tj. wystąpiły zmiany w PZT. Czy zamawiający ma na ten parking oddzielne zgłoszenie robót budowlanych czy jest to część pozwolenia na budowę obejmującego całość zadania przebudowy ul. Danusi?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę na przedmiotowe zadanie tj. obejmujące całą ulicę i parking.

Należy wycenić teren zaznaczony na PZT kolorem czarnym. Z wyceny należy wyliczyć 3 szt. lamp z linią kablową. Pozostały zakres tj. parking, kanalizację deszczową, ogród deszczowy, zieleń, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie na parkingu należy wycenić.

W załączeniu aktualny zakres PZT.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Mikołajski

aa