

# Politechnika Warszawska

## ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

DZP.261.3.2022

Warszawa, dnia 18.07.2022 r.

*Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Wykonanie przebudowy instalacji Sygnalizacji Alarmowej Pożaru wraz z budową systemu DSO w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej „Akademik” w Warszawie przy ul. Akademickiej 5”, numer referencyjny: ZP.RB.ML.6.2022.*

---

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. Zamawiający udostępniła treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

### **Pytanie 1:**

Proszę o zgodę na zmianę ilości w kosztorysie ofertowym. Ilości policzonych elementów oraz ilości szacowanych kabli i kanałów na podstawie projektu technicznego różnią się od tych przedstawionych w kosztorysach załączonych do dokumentacji przetargowej.

### **Odpowiedź:**

Ilość szacowanych kabli i kanałów jest oparta na założeniach projektowych. Podczas realizacji prac w budynku istniejącym zawsze wyjdą rozbieżności w ilości materiałów, mogą również wyniknąć zmiany tras, w rzeczywistości ilość okablowania i kanałów mogą się różnić.

Przedstawiony przedmiar i projekt jest podstawą dla oferenta do przedstawienia kalkulacji cenowej za wykonany zakres prac. I ten zakres oferent powinien wziąć pod uwagę przygotowując ofertę. Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

### **Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie w zakresie systemu DSO, posiadające wszystkie niezbędne świadectwa dopuszczenia, lecz opierające się na innych technologiach. Jeżeli tak prosimy o wskazanie podstawowych wymagań funkcjonalnych. Proponowany system zamienny to G+M Elektronik, link do strony producenta: <https://www.gm-elektronik.swiss/en/aps-aposys-2/>

### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7 umieszczona w dniu 15.07.2022.

### **Pytanie 3:**

W związku z wymogiem zamawiającego punkt 8 SIWZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU podpunkt 8.1.3a



w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 3 zamówienia finansowo i rodzajowo porównywalne z przedmiotem niniejszego postępowania,

- jako zadania porównywalne finansowo Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3 zamówień, polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości powyżej 4 000 000zł, w tym jednego z nich o wartości równej lub większej niż 2 000 000 zł, pozostałe o wartości co najmniej 1 000 000 zł każde z nich ( łącznie z podatkiem VAT);

- jako zadania porównywalne rodzajowo, tj. pod względem technicznym Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3 zamówień polegających na budowie, przebudowie lub remoncie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zamawiający rozumie te 3 zamówienia jako 3 odrębne zadania budowlane dotyczące 3 różnych przedmiotów zamówienia.

mając na uwadze zakres realizacji przedmiotowego zadania zwracamy się do Państwa z prośbą o zmianę zapisu dot. zamówienia porównywalnego rodzajowo z obecnie obowiązującego na proponowany poniżej tj.

- jako zadania porównywalne rodzajowo, tj. pod względem technicznym Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3 zamówień polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej zamieszkania zbiorowego lub w budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Zamawiający rozumie te 3 zamówienia jako 3 odrębne zadania budowlane dotyczące 3 różnych przedmiotów zamówienia.

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż przedstawione przez Zamawiającego wymagania utrudniają dostęp do realizacji Wykonawców którzy z powodzeniem zrealizowali poza instalacją systemu sygnalizacji pożaru również Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze które są również w zakresie niniejszego przetargu oraz systemów oświetlenia awaryjnego np. w oparciu o baterie centralną które w zakresie np. prowadzenia okablowania nie odbiegają id instalacji SSP czy DSO.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

mgr inż. Wojciech Starczyński