

Nazwa projektu:				Szarych Szeregów 10-12							
Zestawienie strat pomieszczeń											
Jednostka budynku: 01											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
suszarnia 1/Pokój mieszkalny 16,0 °C 12,8 m² 32,1 m³				363	297	56		716	196	63	912
węzeł ciepły/Pokój mieszkalny 16,0 °C 4,1 m² 10,2 m³				307	84	32		424	62	0	486
suszarnia 2/Pokój mieszkalny 16,0 °C 17,6 m² 44,1 m³				287	346	53		686	270	86	956
suszarnia 3/Pokój mieszkalny 16,0 °C 20,0 m² 50,1 m³				1227	344	135		1706	306	98	2012
Kondygnacja -1 54,6 m² 136,5 m³				2184	1071	277			835	247	
Jednostka budynku: 10/1											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
004/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³				1352	425		231	2007	283	136	2290
003/Łazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³				330	129		212	671	63	20	733
/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³					132		55	187	100	0	287
002/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³				926	263		35	1223	155	49	1378
001/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³				478	340		105	922	175	56	1097
Jednostka budynku: 10/2											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
006/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³				471			108	579	144	46	723
005/Łazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³							321	321	62	0	383
007/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³				695	14		407	1116	323	103	1439
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³					56		24	80	62	0	142
Jednostka budynku: 10/3											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
009/Łazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³					109		270	379	58	0	436
010/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,4 m³				521	251		113	885	159	51	1044
011/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³				465	333		102	899	169	54	1068

/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³					134		55	189	98	0	287
008/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³				616	399		358	1373	282	90	1655
Jednostka budynku: 12/1											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
014/Łazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³							306	306	57	0	364
/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³					80		67	148	98	0	246
012/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³				465	184		127	776	169	54	945
015/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³				616	427		358	1401	282	90	1683
013/Kuchnia 20,0 °C 9,4 m² 23,4 m³				521			169	690	159	51	850
Jednostka budynku: 01											
Jednostka budynku: 12/2											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
016/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³				695	372		310	1376	323	103	1699
018/Łazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³					91		284	375	62	0	437
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³					113		5	118	62	0	179
017/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³				471	181		61	713	144	46	857
Jednostka budynku: 12/3											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
020/Łazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³				330	131		212	672	63	20	735
022/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³				478	343		105	925	175	56	1100
/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³					155		55	210	100	0	310
019/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³				1352	477		229	2059	283	136	2342
021/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³				926	264		35	1224	155	49	1379
Kondygnacja 0 248,8 m² 622,0 m³				11707	5402	0			4263	1212	
Jednostka budynku: 10/4											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
104/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³				1352			376	1728	283	136	2011
103/Łazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³				330			274	604	63	20	666

/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³					124	124	100	0	224
102/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³	926				114	1040	155	49	1194
101/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³	478				246	723	175	56	898
Jednostka budynku: 10/5									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
106/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³	471			131	602	144	46	746	
105/Lazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³				339	339	62	0	401	
107/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³	695			464	1159	323	103	1482	
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³				62	62	62	0	123	
Jednostka budynku: 10/6									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
109/Lazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³				324	324	58	0	382	
110/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,4 m³	521			191	712	159	51	871	
111/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³	465			240	704	169	54	873	
/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³				123	123	98	0	221	
108/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³	616			492	1108	282	90	1390	
Jednostka budynku: 12/4									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
114/Lazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³				282	282	58	0	340	
/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³				139	139	98	0	237	
112/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³	465			240	704	169	54	873	
115/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³	616			492	1108	282	90	1390	
113/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,4 m³	521			217	738	159	51	897	
Jednostka budynku: 12/5									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
116/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³	695			464	1159	323	103	1482	
118/Lazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³				339	339	62	0	401	
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³				62	62	62	0	123	

117/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³	471			131	602	144	46	746
Jednostka budynku: 12/6								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
120/Lazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³	330			274	604	63	20	666
122/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³	478			246	723	175	56	898
/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³				124	124	100	0	224
119/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³	1352			373	1725	283	136	2008
121/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³	926			114	1040	155	49	1194
Jednostka budynku: 01								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
10 l/kl. sch. 16,0 °C 11,5 m² 28,8 m³	366	312			678	176	56	855
12 l/kl. sch. 16,0 °C 11,5 m² 28,8 m³	366	312			678	176	56	854
Kondygnacja 1 271,8 m² 679,5 m³	12439	625	0			4615	1324	
Jednostka budynku: 10/7								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
204/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³	2370			187	2558	283	163	2841
203/Lazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³	570			193	763	63	24	826
/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³	328	66		41	435	100	0	535
202/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³	1483			11	1494	155	59	1648
201/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³	1046	178		81	1306	175	67	1480
Jednostka budynku: 10/8								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
206/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³	957			41	998	144	55	1142
205/Lazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³	212			268	480	62	0	542
207/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³	1725	22		266	2013	323	124	2336
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³	199	84		-4	279	62	0	341
Jednostka budynku: 10/9								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL

209/Łazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³	207			254	461	58	0	519
208/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³	1558			318	1875	282	108	2157
210/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,4 m³	1002			90	1092	159	0	1251
211/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³	1016	178		79	1272	169	65	1441
/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³	321	66		42	429	98	0	527
Jednostka budynku: 01								
Jednostka budynku: 12/7								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
214/Łazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³	207			254	461	58	0	519
/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³	321	66		42	429	98	0	527
212/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³	1016	178		79	1272	169	65	1441
215/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³	1558			318	1875	282	108	2157
213/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,4 m³	1068			90	1158	159	61	1316
Jednostka budynku: 12/8								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
216/Pok. dzienny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³	1725	22		266	2013	323	124	2336
218/Łazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³	212			268	480	62	0	542
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³	199	84		-4	279	62	0	341
217/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³	957			41	998	144	55	1142
Jednostka budynku: 12/9								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
220/Łazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³	570			193	763	63	24	826
222/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³	1046	178		81	1306	175	67	1480
/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³	328	66		41	435	100	0	535
219/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³	2370			186	2557	283	163	2839
221/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³	1483			11	1494	155	59	1648
Kondygnacja 2 248,8 m² 622,0 m³	26053	1187	0			4263	1393	