


UWAGI IE:

* BUDOWĘ LINII KABLOWYCH NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI N-SEP-E 004:2004 PROJEKTOWANE KABLE nN 0,4kV PROWADZIĆ PRZY SKRZYŻOWANIACH Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI W RUCRZE OSŁONOWEJ DWUŚCIENNEJ KARBOWANEJ KOLORU NIEBIESKIEGO, NA GŁĘBOKOŚCI 1,1m. PRZEJŚCIA KABLAMI nN 0,4kV POD WJAZDAMI WYKONAĆ W MIARĘ POTRZEB PRZECISKAMI LUB PRZEWIERTEM W RURZE OSŁNOWEJ GŁADKOŚCIENNEJ KOLORU NIEBIESKIEGO

* PRACE ZIEMNE W POBLIŻU ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I UWAGI

* WSZEKIE PRZEPUSTY KABLOWE NALEŻY USZCZELNIĆ PRZED PRZEDOSTANIEM SIĘ WILGOCI I WODY

* PRZY ZBLIŻENIU DO ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW LINIĘ KABLOWĄ NALEŻY UŁOŻYĆ W RURZE OCHRONNEJ METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO. WSZYSTKIE POZOSTAŁE PRACE W OBRĘBIE BRYŁY KORZENIOWEJ WYKONAĆ RĘCZNIE, A JEŻELI ZAJDZIE TAKA KONIECZNOŚĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH

* PRZY SKRZYŻOWANIACH Z SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ KABLE UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ O DŁUGOŚCI RÓWNEJ SZEROKOŚCI KANAŁU CIEPŁOWNICZEGO + DODATKOWO PO 1 M Z KAŻDEJ STRONY POD KANAŁEM CIEPŁOWNICZYM NA GŁĘBOKOŚCI 0,3–0,5M PONIŻEJ DNA KANAŁU. PRZY SKRZYŻOWANIU Z RURĄ PREIZOLOWANĄ KABLE UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ O DŁ. JW.

UWAGI TT:

KANALIZACJA PIERWOTNA:

PROJEKTUJE SIĘ WYBUDOWANIE KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ TELETECHNICZNEJ DLA POTRZEB INSTALACJI TELETECHNICZNEJ, ZE STUDNIAMI DOSTĘPOWYMI.

KANALIZACJĘ PIEWOTNĄ NALEŻY WYBUDOWAĆ Z RUR TYPU RHDPE 110/6,3MM POD DROGAMI ORAZ W PASACH ZIELENI.

BUDOWA PRZEPROWADZONA ZOSTANIE METODĄ PRZECISKU/PRZEWIERTU POD NAWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI (JEZDNIE ASFALTOWE, CHODNIKI Z POLBRUKU) ZAŚ W TERENIE NIEUTWARDZONYM WYKOPEM OTWARTYM. PROJEKTOWANE RURY ROZBUDOWYWANEJ KANALIZACJI NALEŻY WPROWADZIĆ DO PROJEKTOWANYCH STUDNI KABLOWYCH.

GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA KANALIZACJI POWINNA BYĆ TAKA, ABY NAJMNIEJSZE PRZYKRYCIE LICZONE OD POZIOMU NAWIERZCHNI WYNOSIŁO MIN. 0,7M A POD WJAZDAMI NA POSESJE, ZJAZDAMI W BOCZNE ULICZKI, W POBLIŻU DRZEW I POD DROGĄ MIN 0,8M (NALEŻY DOSTOSOWAĆ SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH TERENU I ULICY). PRZED UŁOŻENIEM RUR KANALIZACJI KABLOWEJ DNO ROWU KABLOWEGO POWINNO BYĆ OCZYSZCZONE Z KAMIENI I INNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ STARANNIE WYRÓWNANE. RURY KANALIZACJI KABLOWEJ UKŁADANE W WYKOPIE POWINNY BYĆ ZASYPYWANE NAJPIERW WARSTWĄ PIASKU LUB MIAŁKIEJ ZIEMI O GRUBOŚCI, CO NAJMNIEJ 10 CM NAD POWIERZCHNIĄ RUR.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

- PROJ. KANALIZACJA I SIEĆ TELETECHNICZNA
- PROJ. LINIE KABLOWE NN-0,4KV (OŚWIETLENIE TERENU)
- PROJ. LINIA KABLOWA NN-0,4KV
- PROJ. STUDNIA TELETECHNICZNA TYPU SKR1 STUDNIE, RAMY, POKRYWY W KLASIE D125 KAŻDĄ STUDNIĘ WYPOSAŻYĆ W WSPORNIK KABLOWY
- PROJ. KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO 5Mpx, PoE
- RURA OSŁONOWA WG OZNACZENIA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA H-6M, TYPU: BEAM I LED, PROD. ROSA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA H-6M, TYPU: BEAM II LED, PROD. ROSA
- INSTALACJE ZANIECHANE / LIKWIDOWANE


eelbo

Biuro projektowe instalacji elektroenergetycznych
ul. 26 Kwietnia 2a, 71-126 Szczecin
e-mail: eelbo@eelbo.pl, tel. 91-852-19-71


| | |
|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI: | AKTUALZIACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ NA DZ. 28/8 PRZY UL. DĘBOGÓRSKIEJ W SZCZECINIE W RAMACH INWESTYCJI "BUDOWA POLSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO RATOWNICTWA MORSKIEGO W SZCZECINIE |
| ADRES INWESTYCJI: | UL. DĘBOGÓRSKA 12, DZ. 28/8 OBR. 3025 M. SZCZECIN |
| INWESTOR: | POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE UL. WAŁY CHROBREGO 1-2 70-500 SZCZECIN |
| PROJEKTANT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | mgr inż. Piotr Markowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnień budowlanych **ZAP/0218/POOE/11** |
| PROJEKTANT: INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE | mgr inż. Paweł Markowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej nr uprawnień budowlanych **ZAP/0081/POOT/10** |

# PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE ELEKTR.

| | | |
|---|---|---|
| 1:500 | 22-05-2024 | **IE.1** |
| ELEKTRYCZNA | | |


UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisówwynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.