

Kołbaskowo, dn. 12.03.2021 r.

ZP.271.1.2021.AS

Wszyscy wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań nr 2 złożone

w przetargu nieograniczonym pn.:

„Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej”.

W dn. 11.03.2021 r. Wykonawca wniósł pytania o następującej treści:

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonie całej sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego i zastosowanie rury typu RC

Odp: Tak. Konieczność po stronie wykonawcy, ilości ujęte w przedmiarze robót i w projekcie technicznym.

WÓJT

Małgorzata Schwarz