



## **Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 6 lutego 2023 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Budynek Oświatowy – Centrum opiekuńczo mieszkalne w Legionowie**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 2 i 3 lutego 2023 roku oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie przez wykonawcę składającego ofertę zatrudnienie przez podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących bezpośrednio roboty (tj. murarskie, konstrukcyjne i ziemne) przy realizacji przedmiotu zamówienia?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 25 ust. 8 SWZ oraz § 5 ust. 9 wzoru umowy zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących bezpośrednio roboty przy realizacji przedmiotu zamówienia: murarskie, konstrukcyjne i ziemne dotyczą również podwykonawców.

### **Pytanie 2:**

Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie ustanowił w postępowaniu terminu dokonania wizji lokalnej. Obiekt jest dostępny i oględzin miejsca inwestycji można dokonać we własnym zakresie.

### **Pytanie 3:**

Czy zamawiający posiada potwierdzenie od PWK Legionowo o zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia na sieci do celów p.poż.? zaprojektowana instalacja p.poż jest bez zestawu pożarowego podnoszącego ciśnienie jest zaprojektowany zawór ciśnieniowy oraz zawór trójdrożny na cele p.poż.

### **Odpowiedź:**

Instalacja p.poż jest zaprojektowana poprawnie i ciśnienie sieci zapewnia wymagania stawiane w dokumentacji, tym samym nie ma konieczności stosowania zestawu podnoszącego ciśnienie.

### **Pytanie 4:**

W projekcie są widoczne szafki hydrantowe lecz w zestawieniu kosztorysowym brak proszę o potwierdzenie że szafki hydrantowe nie są w zakresie przedmiotu umowy?

### **Odpowiedź:**

Szafki hydrantowe ujęte w dokumentacji są w zakresie przedmiotu umowy.

### **Pytanie 5:**

Brak przedmiaru dla przyłączy sanitarnych, w jakiej pozycji przedmiaru ująć wycenę /kosztorys ma zostać dołączony do oferty wg SWZ/?

Czy Zamawiający dołączy przedmiar dla przyłączy wod-kan?

W przedmiarach nie zgadza się liczba natrysków.

**Odpowiedź:**

W załączniku nr 2 do odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ zamieszczone przez Zamawiającego w dniu 1 lutego 2023 r. zostało załączone zestawienie materiałów i robót na podstawie, którego należy dokonać wyceny i sporządzić uproszczony kosztorys.

Liczbę natrysków należy przyjąć w oparciu o dokumentację projektową.

**Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.**