

Nazwa inwestycji: **Przebudowa Izby Przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy;
Modernizacja i rozbudowa oddziału Małoinwazyjnej Chirurgii Wieku;
Rozwojowego, Oddziału Pediatrycznego;
Rozbudowę Oddziału Reumatologicznego;
Lądowisko wyniesione dla śmigłowców LPR;**

**Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny
im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
ul. G. Zapolskiej 3
41-218 Sosnowiec**

TECHNOLOGIA MEDYCZNA

KARTY POMIESZCZEŃ



40-702 Katowice, ul. Kłodnicka 16, tel.fax: 032-307 66 88
E-mail: biuro@atelier7.com.pl

Data opracowania: Katowice, Czerwiec 2023, Rewizja Wrzesień 2023

Autor opracowania Dr hab. inż. arch. Michał Tomanek nr upr. 214/91
mgr inż. arch. Dorota Zmroczek-Osińska

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. Nr 24 z 23.02.1994)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, wprowadzenie do obrotu oraz opracowania zależne bez zgody autora jest zabronione.
Opracowanie wykonano przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego firmy Autodesk:
Revit, AutoCAD nr 344-06533865; Licencja: Michał Tomanek - Atelier 7

SPIS TREŚCI

1	PARTER - SOR	8
1.1	POMIESZCZENIA OGÓLNE	8
1.1.1	Korytarze, Przedśionki	9
1.1.2	Poczekalnie	11
1.1.3	Recepcja / Rejestracja	13
1.1.4	Brudownik	15
1.1.5	Pomieszczenia porządkowe	17
1.1.6	Magazyny	19
1.1.7	Pokój personelu	21
1.1.8	Łazienki	23
1.1.9	Łazienki pacjentów	25
1.1.10	W-c (męskie)	27
1.1.11	W-c damskie (dla niepełnosprawnych)	29
1.1.12	W-c	31
1.2	SOR	33
1.2.1	Gabinet diagnostyczno – zabiegowy	34
1.2.2	Gipsownia	36
1.2.3	Sala TRIAGE	38
1.2.4	Pom. izolacji	40
1.2.5	Gabinet konsultacyjny	42
1.2.6	Wczesna Intensywna Terapia	44
1.2.7	Sala obserwacyjna + stanowisko dozoru	46
1.2.8	Sala resuscytacyjna	48
1.2.9	Pokój przygotowawczy pielęgniarstwa	50
1.2.10	Punkt pielęgniarstwa	52
2	PIĘTRO I – ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	54
2.1	POMIESZCZENIA OGÓLNE	54
2.1.1	Korytarze, Przedśionki	55
2.1.2	Brudownik	57
2.1.3	Pomieszczenia porządkowe	59
2.1.4	Magazyny	61
2.1.5	Pokój personelu	63
2.1.6	Pokój personelu (pom. pracy biurowej)	65
2.1.1	Szatnia studentów	67
2.1.2	Łazienki	69
2.1.3	Łazienki pacjentów	71
2.1.4	Kuchenska oddziałowa	73
2.2	ODDDZIAŁ PEDIATRYCZNY	75
2.2.1	Gabinet diagnostyczno – zabiegowy	76
2.2.2	Gabinet konsultacyjny	78
2.2.3	Pokój przygotowawczy pielęgniarstwa	80
2.2.4	Punkt pielęgniarstwa	82
2.2.5	Śluza umywalkowo-fartuchowa	84
2.2.6	Pokój łóżkowy	86
2.2.7	Izolotka	88
3	PIĘTRO II – ODDZIAŁ MAŁOINWAZYJNEJ CHIRURGII WIEKU ROZWOJOWEGO	90
3.1	POMIESZCZENIA OGÓLNE	90
3.1.1	Korytarze, Przedśionki	91
3.1.2	Brudownik	93
3.1.3	Pomieszczenia porządkowe	95
3.1.4	Magazyny	97
3.1.5	Pokój personelu	99
3.1.6	Sala konferencyjna	101
3.1.7	Łazienki	103

3.1.8	Łazienki pacjentów	105
3.1.9	Kuchenska oddziałowa	107
3.2	ODDZIAŁ MAŁOINWAZYJNEJ CHIRURGII WIEKU ROZWOJOWEGO	109
3.2.1	Gabinet diagnostyczno – zabiegowy	110
3.2.2	Gabinet konsultacyjny	112
3.2.3	Pokój przygotowawczy pielęgniarstwa	114
3.2.4	Punkt pielęgniarstwa	116
3.2.5	Śluza umywalkowo-fartuchowa	118
3.2.6	Pokój łóżkowy	120
3.2.7	Izolotka	122
4	PIĘTRO III – ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY	124
4.1	POMIESZCZENIA OGÓLNE	124
4.1.1	Korytarze, Przedśionki	125
4.1.2	Magazyny	127
4.2	ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY	129
4.2.1	Gabinet diagnostyczno – zabiegowy	130
4.2.2	Gabinet konsultacyjny	132

Zestawienie powierzchni

PARTER

Nr	Nazwa	Pow.
S/01	Triage	16.24 m ²
S/02	Przedsiónek	4.49 m ²
S/03	WC	3.98 m ²
S/04	WC	6.24 m ²
S/05	Pom. izolacji	11.20 m ²
S/05a	Łazienka	3.48 m ²
S/06	Resuscytacja	39.95 m ²
S/07	Gab. diag.-zab.	22.50 m ²
S/08	Gipsownia	20.29 m ²
S/09	Punkt pielęgniarstwa	12.02 m ²
S/10	Pok. przyg. pielęgniarstwa	7.92 m ²
S/11	Pok. pielęgniarstwa	13.81 m ²
S/12	Sala obserwacji	55.80 m ²
S/13	Wczesna Intensywna Terapia	20.61 m ²
S/14	Brudownik	5.09 m ²
S/15	Pom. porz.	2.12 m ²
S/16	Magazyn	3.40 m ²
S/17	Pok. kierownika SOR	15.63 m ²
S/18	Łazienka	5.35 m ²
S/19	Pok. lekarski	17.83 m ²
S/20	Łazienka	4.06 m ²
S/21	Pok. oddziałowej	8.64 m ²
S/22	Gab. konsultacyjny	11.04 m ²
S/23	Gab. konsultacyjny	11.28 m ²
S/24	WC	4.79 m ²
S/25	Kiosk	6.86 m ²
K/00	Wiatrołap	4.52 m ²
K/01	Poczekalnia	53.62 m ²
K/02	Korytarz	25.58 m ²
K/03	Korytarz	84.23 m ²
K/04	Korytarz /wózkownia	31.12 m ²
K/05	Korytarz	57.00 m ²
K/06	Korytarz	7.38 m ²
K/07	Korytarz	49.10 m ²
		647.16 m ²

PIĘTRO I

Nr	Nazwa	Pow.
P/01	Mag. bielizny	3.36 m ²
P/02	Kuchienka oddziałowa	10.92 m ²
P/03	Pokój dzienny	17.96 m ²
P/04	Łazienka	3.37 m ²

P/05	Pok. 2 os.	16.54 m ²
P/06	Pok. 3 os.	22.12 m ²
P/07	Punkt piel.	5.05 m ²
P/08	Pok. 3 os.	21.86 m ²
P/08a	Łazienka	3.31 m ²
P/09	Pok. 3 os.	22.15 m ²
P/09a	Łazienka	3.31 m ²
P/10	Pok. 2 os.	18.00 m ²
P/10a	Łazienka	3.30 m ²
P/11	Pok. 2 os.	17.96 m ²
P/12	Łazienka	3.20 m ²
P/13	Pok. 3 os.	21.82 m ²
P/14	Pom. porządkowe	3.11 m ²
P/15	Pok. 2 os.	17.65 m ²
P/15a	Łazienka	3.15 m ²
P/16	Pok. 2 os.	17.49 m ²
P/17	Łazienka	3.57 m ²
P/18	Pok. 3 os.	22.03 m ²
P/19	Pok. pracy biurowej	22.03 m ²
P/20	Dyżurka lekarzy	17.38 m ²
P/20a	Łazienka	3.58 m ²
P/21	Pok. oddziałowej	10.64 m ²
P/22	Szatnia studentów	5.51 m ²
P/23	Pok. ordynatora	18.23 m ²
P/23a	Łazienka	3.52 m ²
P/24	Brudownik	3.95 m ²
P/25	Mag. sprzętu i aparatury	11.20 m ²
P/26	Gab. konsultacyjny	11.12 m ²
P/27	Łazienka rodziców	3.75 m ²
P/28	Gab. diag.-zab.	18.33 m ²
P/29	Pok. pielęgniarek	14.52 m ²
P/29a	Łazienka	3.63 m ²
P/30	Punkt pielęgniarstwa	7.30 m ²
P/31	Pok. przyg. piel.	11.12 m ²
P/32	Izolotka	13.63 m ²
P/32a	Śluza	2.25 m ²
P/32b	Łazienka	2.15 m ²
P/33	Izolotka	13.42 m ²
P/33a	Śluza	2.17 m ²
P/33b	Łazienka	2.15 m ²
K/10a	Przedśionek	7.95 m ²
K/10b	Korytarz	24.59 m ²
K/11	Korytarz	57.04 m ²
K/11a	Korytarz	2.97 m ²
K/11b	Korytarz	5.86 m ²

K/11c	Korytarz	3.88 m ²
K/12	Korytarz	21.84 m ²
K/13	Śluza	5.49 m ²
K/14	Korytarz	16.01 m ²
K/14a	Przedsiónek	2.33 m ²
		610.77 m ²

PIĘTRO II

Nr	Nazwa	Pow.
C/01	Łazienka rodziców	3.19 m ²
C/02	Gab. konsultacyjny	11.77 m ²
C/03	Pokój dzienny	19.76 m ²
C/04	Łazienka	3.25 m ²
C/05	Pok. 1 os.	15.76 m ²
C/06	Pok. 1 os.	15.72 m ²
C/07	Punkt piel.	5.05 m ²
C/07a	Magazyn	2.80 m ²
C/08	Pok. 3 os.	21.86 m ²
C/08a	Łazienka	3.31 m ²
C/09	Pok. 3 os.	21.22 m ²
C/09a	Łazienka	3.31 m ²
C/10	Pok. 2 os.	19.46 m ²
C/10a	Łazienka	3.41 m ²
C/11	Pok. 2 os.	18.62 m ²
C/12	Łazienka	3.33 m ²
C/13	Pok. 3 os.	22.37 m ²
C/14	Pom. porządkowe	3.01 m ²
C/15	Pok. 2 os.	18.30 m ²
C/15a	Łazienka	3.15 m ²
C/16	Pok. 2 os.	18.15 m ²
C/17	Łazienka	3.57 m ²
C/18	Pok. 3 os.	22.63 m ²
C/19	Pok. 2 os.	18.49 m ²
C/19a	Łazienka	3.47 m ²
C/20	Sala konf.-szkol.	44.34 m ²
C/21	Pok. lekarzy	22.24 m ²
C/22	Pok. lekarzy	17.26 m ²
C/23	Łazienka	4.36 m ²
C/24	Pok. ordynatora	16.90 m ²
C/24a	Łazienka	2.36 m ²
C/25	Łazienka studentów	3.90 m ²
C/26	Brudownik	3.94 m ²
C/27	Magazyn sprzętu i aparatury	11.64 m ²
C/28	Kuchenska oddziałowa	11.84 m ²
C/29	Mag. bielizny	3.58 m ²

C/30	Gab. diag.-zab.	19.00 m ²
C/31	Pok. pielęgniarek	15.09 m ²
C/31a	Łazienka	3.63 m ²
C/32	Punkt piel.	7.30 m ²
C/33	Pok. przyg. piel.	11.84 m ²
C/34	Izolotka	14.35 m ²
C/34b	Łazienka	2.05 m ²
C/35	Izolotka	14.09 m ²
C/35a	Śluza	2.17 m ²
C/35a	Śluza	2.25 m ²
C/35b	Łazienka	2.05 m ²
K/20a	Przedśionek	7.95 m ²
K/20b	Korytarz	25.24 m ²
K/21	Korytarz	57.04 m ²
K/21a	Korytarz	3.12 m ²
K/21b	Korytarz	5.82 m ²
K/22	Korytarz	21.84 m ²
K/23	Śluza	5.49 m ²
K/24	Korytarz	15.47 m ²
K/24a	Przedśionek	5.32 m ²
		668.41 m ²

PIĘTRO III

Nr	Nazwa	Pow.
R/01	Gab. konsultacyjny Izby Przyjęć	17.60 m ²
R/02	Gab. Diag.-zab.	20.20 m ²
R/03	Pok. leczenia biologicznego	17.97 m ²
R/04	Świetlica	26.28 m ²
R/05	Gab. diag.-zab. / USG	22.24 m ²
R/06	Gab. diag.-zab. /DENSYTOMETR.	14.63 m ²
R/06a	Mag. sprzętu i aparatury	8,91 m ²
K/30a	Przedśionek	7.95 m ²
K/33	Śluza	5.49 m ²
K/34	Korytarz	23.32 m ²
		164.59 m ²

SUMA: 2 093,74 m²

1 PARTER - SOR

1.1 POMIESZCZENIA OGÓLNE

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.1 Korytarze, PrzedSIONKI	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV/Posadzka gresowa (wiatrolap) Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Odbojnice
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – wg PT Architektury
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych Odbojnice – wg potrzeb (wg. PT Architektury)	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5 / h
	Temperatura (°C)	20 / 16 - dla wiatrolapów
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50 lx w nocy
	Oświetlenie naturalne	Wymagane (w ogólnodostępnych)
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm co 20m
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpiływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
		-
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.2 Poczekalnie	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa– wg PT Architektury minimum 210 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50 lx w nocy
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	gniazda na wys. 30cm wg. PT Architektury
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:				
----------------------	--	--	--	--

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-
Zainstalowane urządzenia:		

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Krzesło/ siedzisko	Wg potrzeb
	-	-
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.3 Recepcja / Rejestracja	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx (500 lx miejscowo)
	Oświetlenie naturalne	Miejsce pracy czasowej – nie wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazd (w tym 2 gwarantowane) / na stanowisko
	Siła	Nie wymagana
Instalacje słaboprądowe		2 x RJ45 na stanowisko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
2.	-	-	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Szafy i regały biurowe	Wg potrzeb
	Wyposażenie biurowe	Wg potrzeb
	Kosz	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.4 Brudownik	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Przy umywalce i zlewozmywaku - płytki ceramiczne (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura (°C)	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: -10% podciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	2 gniazda na wys. 30cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	-------	-------

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Zlew na wysokości 50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Myjka-dezynfektor	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Myjka dezynfekcyjna (kolumna do utylizacji)	1 szt.
	Szafka z półkami	Wg. potrzeb
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.5 Pomieszczenia porządkowe	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne przy zlewie (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx		
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane		
	Gniazda 230V	1 gniazdko na wys. 30 cm		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje Sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi

1.	Zlew na wysokości 50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża	-	Zimna ciepła	i 1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kratka ściekowa	-	Zimna (zawór czerpalny ze złączką do węża)	- 1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafa gospodarcza	Wg. potrzeb
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.6 Magazyny	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdko na wys. 30 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafy / regały	Wg zapotrzebowania
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.7 Pokój personelu	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność wymian	30m3/h / osobę wg. PT Architektury
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane (o ile nie jest to miejsce pracy czasowej)
	Gniazda 230V	4 gniazda (w tym dwa gwarantowane) h=30cm /na biurko + 3 gniazda h=30 cm i 2 gniazda h=120cm /na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x gniazdo RJ45 na h=30cm /na biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Łódówka	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
2.	Zlewozmywak jednokomorowy	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	O ile pokazany w projekcie
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Szafy i regały biurowe	Wg potrzeb
	Wypożyczenie biurowe	Wg potrzeb
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.8 Łazienki	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	50 m3 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kabina natryskowa	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Muszla WC z systemem dolnopłuku zabudowanego	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
4.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Pojemnik na papier toaletowy	1 szt
	Lustro 60x90cm	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.9 Łazienki pacjentów	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np.) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	50 m3 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Inst. przyzywowa

Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:				
----------------------	--	--	--	--

Instalacje sanitarne	Woda	+				
	Kanalizacja sanitarna	+				
	Próżnia	-				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kabina natryskowa	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Muszla WC z systemem dolnopłuku zabudowanego	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
4.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Pojemnik na papier toaletowy	1 szt
	Lustro 60x90cm	1 szt

Pomieszczenia łazienek pacjentów wyposażone w odpowiedni osprzęt dla niepełnosprawnych (rdzeń stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035)

- uchwyt na papier toaletowy
- poręcz kątowa 90 (natrysk)
- wieszak zasłony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zasłonką prysznicową z obciążeniem dolnym 2500 x 2000 mm
- ławeczka składana (natrysk)

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.10 W-c (męskie)	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV. Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne (do wys. 2 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – 90 cm w świetle ościeżnicy/80 cm do kabiny
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	100 m3 / h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx		
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane		
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	Inst. przyzywowa		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Muszla WC z systemem dolnołuku zabudowanego	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
3.	Pisuar z systemem dolnołuku zabudowanego	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
4.	Kratka ściekowa	-	Zimna (zawór czerpakny zezłączką do węża)	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	2 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Pojemnik na papier toaletowy	1 szt
	Lustro 60x90cm	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.11 W-c damskie (dla niepełnosprawnych)	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	50 m3 / h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Instalacja przyzywowa

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi

1.	Umywalka dla np.	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Muszla WC dla np z systemem dolnołuku zabudowanego	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
3.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Pojemnik na papier toaletowy	1 szt
	Lustro 60x90cm	1 szt
	Osprzęt dla niepełnosprawnych	Wg zestawienia

Pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych wyposażone w odpowiedni osprzęt dla niepełnosprawnych (rdzeń stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035)

- uchwyt stały 850 mm (WC)
- uchwyt składany 850 mm (WC)
- uchwyt stały 600 mm (umywalka)
- uchwyt składany 600 mm (umywalka)
- uchwyt na papier toaletowy

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.1.12 W-c	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – 90 cm (80 cm do kabiny) w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	75 m3 /h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Inst. przyzywowa

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
2.	Muszla WC z systemem dolnołuku zabudowanego	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Pojemnik na papier toaletowy	1 szt / kabinę
	Lustro 60x90cm	1 szt

1.2 SOR

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.2.1 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm Podłogę powinno uwzględniać ciężar urządzeń (wg kart technicznych urządzeń)
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stołarka okienna	Aluminiowa
	Stołarka drzwiowa	Aluminiowa – 120 cm w świetle ościeżnicy (110 cm pomiędzy tym pomieszczeniem, a Gipsownią)
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: 10 % nadciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / 1000 lx miejscowo
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko + 2 gniazda h=30cm i 2 gniazda h=120cm / na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ45 / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Negatoskop	-	-	-
Wymagania specjalne: Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym				

	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Próżnia	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Spężone powietrze	+ punkty poboru na wys. 150 cm

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
Wymagania specjalne: Zlewozmywak – bateria bezdotykowa						

W wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko + komputer + monitor	1 szt. + 1 szt. + 1 szt.
	Stół zabiegowy	1 szt.
	Wózek zabiegowy	1 szt.
	Lodówka	1 szt.
	Pojemnik na odpady	2 szt.
	Szafa na narzędzia i leki	Zestaw (wiszących i stojących)
	Lampa bezcieniowa ruchoma	1 szt.
	Stanowisko narzędziowe chirurgiczne	1 kmpl
	Krzesło biurkowe obrotowe	1 szt.
	Fotel obrotowy	1 szt.
	Stojak na kroplówki	1 szt.
	Negatoskop	1 szt.
	Zegar ścienny	1 szt.
	Wieszak ścienny	1 szt.
	Parawan	1 szt.
	Narzędzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze i pomocnicze oraz sprzęt i materiały jednorazowego użytku	w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń
	Kosz	1 szt.
	Dozownik mydła w płynie	1 szt.
	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1 szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt.

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.2.2 Gipsownia	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Przy umywalce - płytki ceramiczne (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury) (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 120 cm (min 90 cm do sąsiednich pomieszczeń) w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / 1000 lx miejscowo podczas badań
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	7 gniazd w tym 2 gwarantowane 4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na każde stanowisko pacjenta + 2 gniazda h=30cm i 2 gniazda h=120cm / na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ 45 / na każde stanowisko pacjenta

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Negatoskop	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+				
	Kanalizacja sanitarna	+				
	Tlen	+ punkty poboru na wys. 150 cm				
	Próżnia	+ punkty poboru na wys. 150 cm				
	Sprężone powietrze	+ punkty poboru na wys. 150 cm				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	Z osadnikiem gipsu
3.	Zlew gospodarczy	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
-----------------------------	------------	----------------------

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.2.3 Sala TRIAGE	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm Podłoże powinno uwzględniać ciężar urządzeń (wg kart technicznych urządzeń)
	Ściany	Malowane farbami łatwowymywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	-
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: 10 % nadciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / 1000 lx miejscowo
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym 2 gwarantowanych / na każde stanowisko pacjenta i na każde biurko + 1 gniazdo h=30cm na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ45 / na stanowisko pacjenta i na każde biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Negatoskop	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Próżnia	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Sprężone powietrze	+ punkty poboru na wys. 150 cm

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	½" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-

2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
Wymagania specjalne: Zlewozmywak – bateria bezdotykowa						

Wposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Wózek zabiegowy	1 szt.
	Pojemnik na odpady	2 szt.
	Stoisko narzędziowe chirurgiczne	1 kmpl
	Krzesło biurowe obrotowe	1 szt.
	Stojak na kroplówki	1 szt.
	Negatoskop	1 szt.
	Zegar ścienny	1 szt.
	Wieszak ścienny	1 szt.
	Parawan	1 szt.
	Narzędzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze i pomocnicze oraz sprzęt i materiały jednorazowego użytku	w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.2.4 Pom. izolacji	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm Podłoże powinno uwzględniać ciężar urządzeń (wg kart technicznych urządzeń)
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – 120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5 / h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: 10 % nadciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / 1000 lx miejscowo
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym 2 gwarantowane + 1x gniazdo h=30cm /na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	instalacja przyzywowa + 1 x RJ 45

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Próżnia	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Sprężone powietrze	-
Zainstalowane urządzenia:		

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.						
Wymagania specjalne: Zlewozmywak – bateria bezdotykowa						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Łóżko szpitalne	Wg PT arch.
	Szafki	Wg potrzeb
	Krzeselka	Wg potrzeb
	Stolik	Wg potrzeb
	TV, radio	-
	Lampa stojąca	1 szt
	Szafka przyłóżkowa	/na każde łóżko
	Stolik przyłóżkowy	/na każde łóżko
	Wieszak ścienny	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.2.5 Gabinet konsultacyjny	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Przy umywalce - płytki ceramiczne (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	-
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / 1000 lx miejscowo podczas badań
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko + 1 gniazdo h=30cm na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ 45 / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Negatoskop	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Próżnia	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko + komputer + monitor	1 szt. + 1 szt. + 1 szt.
	Kozetka	Wg potrzeb
	Krzesło biurowe obrotowe	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Wieszak ścienny	1 szt.
	Fotel obrotowy	1 szt.
	Negatoskop	1 szt.
	Wózek zabiegowy	1 szt.
	Parawan	1 szt.
	Lampa bezcieniowa ruchoma	1 szt.
	Zegar ścienny	1 szt.

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.2.6 Wczesna Intensywna Terapia	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV antyelektrostatyczna Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności na tapecie z włókna szklanego Przy umywalce i zlewozmywaku - płytki ceramiczne (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa - min 120 cm w świetle ościeżnicy, Aluminiowa min. 120cm
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	10/h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	35%
	Uwagi: 15% nadciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	100 lx (miejscowo 500 lx)		
	Oświetlenie naturalne	Wymagane		
	Gniazda 230V	15 gniazd /na łóżko (w kolumnie) 1 gniazdo h=300 /na łóżko + 1 h=30 i 2 h=120 cm /na pomieszczenie + 4 w tym 2 gwarantowane /na biurko		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	1 x RJ 45 /na łóżko (w kolumnie)		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				
Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym				

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ w kolumnie
	Próżnia	+ w kolumnie
	Sprężone powietrze	+ w kolumnie

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne: Umywalka – bateria bezdotykowa						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Pulpit kontrolny + komputer + monitor	-
	Łózko IT	1 szt.
	Wózek zabiegowy	1 szt.
	Wózek anestezjologiczny	-
	Szafka narzędziowa	-
	Pojemnik na odpady	1 szt.
	Szafa na narzędzia i leki	Zestaw (wiszących i stojących)
	Stolik zabiegowy	1 szt.
	Krzesło obrotowe	2 szt.
	Kolumna anestezjologiczna pojedyncza	1 szt.
	Kolumna anestezjologiczna podwójna	-
	Zegar ścienny	1 szt.
	Dozownik mydła w płynie bezdotykowe (łokciowe)	1 szt.
	Dozownik środka dezynfekcyjnego bezdotykowe (łokciowe)	1 szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt.
	Narzędzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze i pomocnicze oraz sprzęt i materiały jednorazowego użytku	w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń

Punkty poborów gazów medycznych

Pomieszczenie	Rodzaj zasilania	Ilość pkt poboru na jedno stanowisko
Wczesna Intensywna Terapia	Kolumny	2 gniazda tlenu (O ₂) 15 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 15 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 1 przygotowane miejsce, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (np. system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) 2 gniazda próżni (VAC)

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.2.7 Sala obserwacyjna + stanowisko dozoru	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV antyelektrostatyczna Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności Przy umywalce i zlewozmywaku - płytki ceramiczne (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa - min 120 cm w świetle ościeżnicy, Aluminiowa min. 120cm; (Aluminiowa do punktu pielęgnarskiego 90 cm)
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	10/h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	35%
	Uwagi: 15% nadciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx		
	Oświetlenie naturalne	Wymagane		
	Gniazda 230V	15 gniazd /na łóżko (w kolumnie) 1 gniazdo h=300 /na łóżko + 1 h=30 i 2 h=120 cm /na pomieszczenie + 4 w tym 2 gwarantowane /na biurko		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	1 x RJ 45 (na łóżko w kolumnie) + 2 x RJ 45 /na biurko		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				
Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym				

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ w kolumnie
	Próżnia	+ w kolumnie
	Sprężone powietrze	+ w kolumnie

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	½" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	½" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Pulpit kontrolny + komputer + monitor	1 szt.
	Łóżko IT	4 szt.
	Wózek zabiegowy	1 szt.
	Wózek anestezjologiczny	-
	Szafka narzędziowa	-
	Pojemnik na odpady	1 szt.
	Szafa na narzędzia i leki	Zestaw (wiszących i stojących)
	Stolik zabiegowy	1 szt.
	Krzesło obrotowe	1 szt.
	Kolumna anestezjologiczna pojedyncza	1 szt.
	Kolumna anestezjologiczna podwójna	2 szt.
	Zegar ścienny	1 szt.
	Dozownik mydła w płynie bezdotykowe (łokciowe)	1 szt.
	Dozownik środka dezynfekcyjnego bezdotykowe (łokciowe)	1 szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt.
	Narzędzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze i pomocnicze oraz sprzęt i materiały jednorazowego użytku	w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń

Punkty poborów gazów medycznych

Pomieszczenie	Rodzaj zasilania	Ilość pkt poboru na jedno stanowisko
Sala obserwacyjna	Kolumny	2 gniazda tlenu (O ₂) 15 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 15 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 1 przygotowane miejsce, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (np. system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) 2 gniazda próżni (VAC)

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.2.8 Sala resuscytacyjna	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV antyelektrostatyczna Cokół na ścianie o wys. 10 cm Podłoże powinno uwzględniać ciężar urządzeń (wg kart technicznych urządzeń)
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności na tapecie z włókna szklanego
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Stalowa – min 140 cm w świetle ościeżnicy drzwi automatyczne,
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	16/h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	50%
	Uwagi: Nawiew laminarny, wywiew 20 % góra, 80 % dołem, 20 % nadciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	Ogrzewanie systemem klimatyzacji

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	1000 lx / 10000 lx-100000 lx miejsce operacji
	Oświetlenie naturalne	-
	Gniazda 230V	8 gniazd /na stanowisko resuscytacji (w kolumnie anestez.) + 4 gniazda w tym 2 gwarantowane /na stanowisko resuscytacji (w panelu ściennym rezerwowym) + 1 gniazdo h=30cm i 2 gniazda na wys 120cm /na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	1 x RJ 45 /na stanowisko resuscytacji w kolumnie anestez.

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Negatoskop	-	-	-
Wymagania specjalne: Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym				

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ w kolumnach i w rezerwowych tablicach na ścianach (punkty poboru na wys. 150 cm)
	Próżnia	+ w kolumnach i w rezerwowych tablicach na ścianach (punkty poboru na wys. 150 cm)
	Sprężone powietrze AIR5	+ w kolumnach i w rezerwowych tablicach na ścianach (punkty poboru na wys. 150 cm)
	Sprężone powietrze AIR8	-
	Podtlenek azotu	+

		Odciąg gazów poanest.		+		
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	½” zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	½” zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Kolumna sufitowa anestezyologiczna	-	-	Gazy medyczne	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Stół operacyjny	2 szt.
	Wózek zabiegowy	2 szt.
	Wózek anesteziologiczny	2 szt.
	Pojemnik na odpady medyczne	1 szt.
	Szafka na narzędzia	1 szt.
	Lampa bezcieniowa	2 szt.
	Wypożyczenie ruchome	-
	Stanowisko narzędziowe chirurgiczne	1 kmpl
	Negatoskop analogowo-cyfrowy	1 szt.
	Zegar	1 szt.
	Aparat do diatermii	1 szt.
	Wózek na odpady medyczne	1 szt.
	Ssak	1 szt.
	Aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska zniecz. wraz z zestawem monitor.	1 kmpl

Pomieszczenie	Rodzaj zasilania	Ilość pkt poboru na jedno stanowisko
Sala resuscytacyjna	Kolumna anesteziologiczna	2 gniazda tlenu (O ₂) 8 gniazd elektrycznych 220 V z bolcem ochr. 8 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 1 przygotowane miejsce, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (np. system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) 2 gniazdo sprężonego powietrza (AIR) 1 gniazdo próżni (VAC) 1 gniazdo podtlenu azotu 1 gniazdo odciągów gazów poanestetycznych
	Tablica ścienna – rezerwowa	1 gniazdo tlenu (O ₂) 4 gniazda elektryczne 220 V z bolcem ochronnym 4 gniazda wyrównania potencjałów (PE) 1 gniazdo sprężonego powietrza (AIR) 1 gniazdo próżni (VAC) 1 gniazdo podtlenu azotu 1 gniazdo odciągów gazów poanestetycznych

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.2.9 Pokój przygotowawczy pielęgniarstwa	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV antyelektrostatyczna Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności na tapecie z włókna szkl.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	10/h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	40%
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	8 gniazd (w tym 1 gwarantowane)
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-
	Podtlenek azotu	-
	Odciąg gazów poanest.	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Narzędzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze i pomocnicze oraz sprzęt i materiały jednorazowego użytku	w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
1.2.10 Punkt pielęgniarski	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	30%
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx (Pokoje personelu 300 lx)		
	Oświetlenie naturalne	Wymagane (o ile nie jest to miejsce pracy czasowej)		
	Gniazda 230V	4 gniazda na stanowisko (w tym 2 gwarantowane)		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ 45 na stanowisko		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje sanitarne	Woda	-				
	Kanalizacja sanitarna	-				
	Tlen	-				
	Próżnia	-				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Szafy i regały biurowe	Wg potrzeb
	Wyposażenie biurowe	Wg potrzeb
	Kosz	1 szt

2 PIĘTRO I – ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

2.1 POMIESZCZENIA OGÓLNE

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.1.1 Korytarze, PrzedSIONKI	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Odbojnice
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa– wg PT Architektury minimum 90/100/140 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych Odbojnice – wg potrzeb (wg. PT Architektury)	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5 / h
	Temperatura (°C)	20 / 16 - dla wiatrolapów
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50 lx w nocy
	Oświetlenie naturalne	Wymagane (w ogólnodostępnych)
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm co 20m
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-

2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	-	-
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.1.2 Brudownik	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Przy umywalce i zlewozmywaku - płytki ceramiczne (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura (°C)	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: -10% podciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	2 gniazda na wys. 30cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	-------	-------

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Zlew na wysokości 50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Myjka-dezynfektor	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Myjka dezynfekcyjna (kolumna do utylizacji)	1 szt.
	Szafka z półkami	Wg. potrzeb
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.1.3 Pomieszczenia porządkowe	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne przy zlewie (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx		
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane		
	Gniazda 230V	1 gniazdko na wys. 30 cm		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje Sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi

1.	Zlew na wysokości 50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża	-	Zimna ciepła	i 1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kratka ściekowa	-	Zimna (zawór czerpalny ze złączką do węża)	- 1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafa gospodarcza	Wg. potrzeb
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.1.4 Magazyny	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdko na wys. 30 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafy / regały	Wg zapotrzebowania
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.1.5 Pokój personelu	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność wymian	30m3/h / osobę wg. PT Architektury
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane (o ile nie jest to miejsce pracy czasowej)
	Gniazda 230V	4 gniazda (w tym dwa gwarantowane) h=30cm /na biurko + 3 gniazda h=30 cm i 2 gniazda h=120cm /na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x gniazdo RJ45 na h=30cm /na biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Lodówka	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
2.	Zlewozmywak jednokomorowy	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	O ile pokazany w projekcie
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Szafy i regały biurowe	Wg potrzeb
	Wypożyczenie biurowe	Wg potrzeb
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.1.6 Pokój personelu (pom. pracy biurowej)	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność wymian	30m3/h / osobę
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane (o ile nie jest to miejsce pracy czasowej)
	Gniazda 230V	4 gniazda (w tym dwa gwarantowane) h=30cm /na biurko + 1 gniazdo h=30cm /na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x gniazdo RJ45 na h=30cm /na biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	

2.	-	-	-	-	-	
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Szafy i regały biurowe	Wg potrzeb
	Wypożyczenie biurowe	Wg potrzeb
	Kosz	Wg potrzeb

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.1.1 Szatnia studentów	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg.PT Architektury
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: - 10% podciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	-
	Gniazda 220V	Min. 1 gniazdo na wysokości 30cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odpyw	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Wypożaenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafy ubraniowe	Wg. potrzeb
	Wieszaki	Wg. potrzeb
	Kosz	Wg. potrzeb
	Lustro 60x90cm	Wg. potrzeb

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.1.2 Łazienki	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np.) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	50 m3 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kabina natryskowa	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Muszla WC z systemem dolnopluku zabudowanego	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
4.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Pojemnik na papier toaletowy	1 szt
	Lustro 60x90cm	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.1.3 Łazienki pacjentów	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np.) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	50 m3 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx		
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane		
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	Inst. przyzywowa		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje sanitarne	Woda	+				
	Kanalizacja sanitarna	+				
	Próżnia	-				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kabina natryskowa	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Muszla WC z systemem dolnopłuku zabudowanego	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
4.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Pojemnik na papier toaletowy	1 szt
	Lustro 60x90cm	1 szt

Pomieszczenia łazienek pacjentów wyposażone w odpowiedni osprzęt dla niepełnosprawnych (rdzeń stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035)

- uchwyt na papier toaletowy
- poręcz kątowa 90 (natrysk)
- wieszak zasłony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zasłonką prysznicową z obciążeniem dolnym 2500 x 2000 mm.
- ławeczka składana (natrysk)

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.1.4 Kuchenka oddziałowa	
Oddział	Powierzchnia (m2) wg. PT Architektury;
Strefa -	Kubatura (m3) (wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne przy zlewie i umywalce (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	Ustalić z bilansu zysków ciepła i wilgoci
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	5 gniazd na wysokości 100cm , 2 gniazda na wysokości 30cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Lodówka	-	-	Niska w zabudowie
2.	Kuchenka elektryczna (mikrofalowa)	-	-	-
3.	Zmywarka	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Zmywarka	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Czajnik bezprzewodowy	1 szt.
	Szafki	Wg potrzeb
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Kuchenka mikrofalowa	1 szt
	Zmywarka	1 szt
	Lodówka	1 szt
	Ekspres do kawy	1 szt.

2.2 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.2.1 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm Podłoże powinno uwzględniać ciężar urządzeń (wg kart technicznych urządzeń)
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – 120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: 10 % nadciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / 1000 lx miejscowo
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym 2 gwarantowane / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko + 2 gniazda h=30cm i 2 gniazda h=120cm / na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ45 / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Negatoskop	-	-	-
Wymagania specjalne: Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym				

	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Próżnia	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Sprężone powietrze	+ punkty poboru na wys. 150 cm

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-

2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
Wymagania specjalne: Zlewozmywak – bateria bezdotykowa						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko + komputer + monitor	1 szt. + 1 szt. + 1 szt.
	Stół zabiegowy	1 szt.
	Wózek zabiegowy	1 szt.
	Lodówka	1 szt.
	Pojemnik na odpady	2 szt.
	Szafa na narzędzia i leki	Zestaw (wiszących i stojących)
	Lampa bezcieniowa ruchoma	1 szt.
	Stanowisko narzędziowe chirurgiczne	1 kmpl
	Krzesło biurkowe obrotowe	1 szt.
	Fotel obrotowy	1 szt.
	Stojak na kroplówki	1 szt.
	Negatoskop	1 szt.
	Zegar ścienny	1 szt.
	Wieszak ścienny	1 szt.
	Parawan	1 szt.
	Narzędzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze i pomocnicze oraz sprzęt i materiały jednorazowego użytku	w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.2.2 Gabinet konsultacyjny	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Przy umywalce - płytki ceramiczne (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / 1000 lx miejscowo podczas badań
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko + 1 gniazdo h=30cm na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ 45 / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Negatoskop	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko + komputer + monitor	1 szt. + 1 szt. + 1 szt.
	Kozetka	Wg potrzeb
	Krzesło biurowe obrotowe	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Wieszak ścienny	1 szt.
	Fotel obrotowy	1 szt.
	Negatoskop	1 szt.
	Wózek zabiegowy	1 szt.
	Parawan	1 szt.
	Lampa bezcieniowa ruchoma	1 szt.
	Zegar ścienny	1 szt.

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.2.3 Pokój przygotowawczy pielęgniarstwa	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV antyelektrostatyczna Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwowymywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności na tapecie z włókna szkl.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa - min. 90cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	10/h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	40%
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	8 gniazd (w tym 1 gwarantowane)
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-
	Podtlenek azotu	-
	Odciąg gazów poanest.	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Narzędzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze i pomocnicze oraz sprzęt i materiały jednorazowego użytku	w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.2.4 Punkt pielęgniarski	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	30%
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx (Pokoje personelu 300 lx)
	Oświetlenie naturalne	Wymagane (o ile nie jest to miejsce pracy czasowej)
	Gniazda 230V	4 gniazda na stanowisko (w tym 2 gwarantowane)
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ 45 na stanowisko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Szafy i regały biurowe	Wg potrzeb
	Wyposażenie biurowe	Wg potrzeb
	Kosz	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.2.5 Śluza umywalkowo-fartuchowa	
Oddział	Powierzchnia (m2)
Strefa	wg. PT Architektury;
-	Kubatura (m3)
	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest przy umywalkach fartuch z płytek cer. do wys. 1,6 m, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	do śluz izolatek: Aluminiowa – min. 110 cm w świetle ościeżnicy; na drodze ewakuacyjnej: Aluminiowa z drzwiami 140 cm
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50 lx w nocy
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne: Umywalki – baterie bezdotykowe						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie bezdotykowe (łokciowe)	1 szt
	Dozownik środka dezynfekcyjnego bezdotykowe (łokciowe)	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Wieszaki	Dla rozdziału odzieży czystej i brudnej
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.2.6 Pokój łóżkowy	
Oddział:	Powierzchnia (m2) wg. PT Architektury;
Strefa:	Kubatura (m3) (wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 110 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h - min. 100m3/h/os
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	30%
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx (obserwacja w nocy 5 lx)
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym 2 gwarantowane /na każde łóżko (w panelu) + 1x gniazdo h=30cm i 1x gniazdo h=150cm /na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	instalacja przyzywowa + 1 x RJ 45 /na każde łóżko + 1 x telewizyjna / na pomieszczenie

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1	TV	-	-	-
2.	Radio	-	-	-
3.	Lampa stojąca	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ /1 na każde łóżko
	Próżnia	+ /1 na każde łóżko
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypośaenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Łóżko szpitalne	Wg PT arch.
	Szafki	Wg potrzeb
	Krzeselka	Wg potrzeb
	Stolik	Wg potrzeb
	TV, radio	1 szt
	Lampa stojąca	1 szt
	Szafka przyłózkowa	/na każde łóóko
	Stolik przyłózkowy	/na każde łóóko
	Wieszak ścienny	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
2.2.7 Izolatka	
Oddział	Powierzchnia (m2) wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3) (wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa - min. 110 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 /h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	30%
	Uwagi: Ciśnienie niższe niż na korytarzu i śluzie	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx (obserwacja w nocy 5 lx)		
	Oświetlenie naturalne	Wymagane		
	Lampy UV	-		
	Gniazda 230V	W panelu (gwarantowane)		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	W panelu - instalacja przyzywowa, 2 x RJ45 + telewizyjna		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	TV	-	-	-
2.	Radio	-	-	-
3.	Lampa stojąca	-	-	-
4.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje sanitarne	Woda	+				
	Kanalizacja sanitarna	+				
	Tlen	+				
	Próżnia	+				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odpyw	Uwagi

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Łóżko szpitalne	1 szt.
	Szafki	Wg potrzeb
	Krzeselka	Wg potrzeb
	Stolik	Wg potrzeb
	TV, radio	1 szt
	Lampa stojąca	1 szt
	Szafka przyłóżkowa	Wg potrzeb
	Stolik przyłóżkowy	Wg potrzeb
	Wieszak ścienny	1 szt
	Panel nadłóżkowy z gazami medycznymi (PT architektury)	1 szt

- W pokojach matki z dzieckiem na pediatrii sofa rozkładana dla opiekuna.

3 PIĘTRO II – ODDZIAŁ MAŁOINWAZYJNEJ CHIRURGII WIEKU ROZWOJOWEGO

3.1 POMIESZCZENIA OGÓLNE

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.1.1 Korytarze, PrzedSIONKI	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Odbojnice
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – wg PT Architektury minimum 90/100/140 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych Odbojnice – wg potrzeb (wg. PT Architektury)	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5 / h
	Temperatura (°C)	20 / 16 - dla wiatrolapów
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50 lx w nocy
	Oświetlenie naturalne	Wymagane (w ogólnodostępnych)
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm co 20m
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-
Zainstalowane urządzenia:		

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odpyw	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
		-
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.1.2 Brudownik	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Przy umywalce i zlewozmywaku - płytki ceramiczne (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura (°C)	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: -10% podciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx		
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane		
	Gniazda 230V	2 gniazda na wys. 30cm		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				
Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym				

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Zlew na wysokości 50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Myjka-dezynfektor	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Myjka dezynfekcyjna (kolumna do utylizacji)	1 szt.
	Szafka z półkami	Wg. potrzeb
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.1.3 Pomieszczenia porządkowe	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne przy zlewie (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx		
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane		
	Gniazda 230V	1 gniazdko na wys. 30 cm		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje Sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi

1.	Zlew na wysokości 50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża	-	Zimna ciepła	i 1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kratka ściekowa	-	Zimna (zawór czerpalny ze złączką do węża)	- 1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafa gospodarcza	Wg. potrzeb
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.1.4 Magazyny	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdko na wys. 30 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpiływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-

2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafy / regały	Wg zapotrzebowania
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.1.5 Pokój personelu	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność wymian	30m3/h / osobę wg. PT Architektury
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane (o ile nie jest to miejsce pracy czasowej)
	Gniazda 230V	4 gniazda (w tym dwa gwarantowane) h=30cm /na biurko + 3 gniazda h=30 cm i 2 gniazda h=120cm /na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x gniazdo RJ45 na h=30cm /na biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Lodówka	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+				
	Kanalizacja sanitarna	+				
	Tlen	-				
	Próżnia	-				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
2.	Zlewozmywak jednokomorowy	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	O ile pokazany w projekcie
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Szafy i regały biurowe	Wg potrzeb
	Wypożyczenie biurowe	Wg potrzeb
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.1.6 Sala konferencyjna	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	30 m3 / h na osobę
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	Wg PT Architektury
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Wg PT Architektury

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Wypożaenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Krzesła	Wg. Potrzeb
	Stoły	Wg. Potrzeb
	Szafy	Wg. potrzeb

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.1.7 Łazienki	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np.) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	50 m3 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx		
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane		
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	-		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-
Zainstalowane urządzenia:		

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kabina natryskowa	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Muszla WC z systemem dolnopłuku zabudowanego	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
4.	-	-	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Pojemnik na papier toaletowy	1 szt
	Lustro 60x90cm	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.1.8 Łazienki pacjentów	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwowymywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	50 m3 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Inst. przyzywowa

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kabina natryskowa	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Muszla WC z systemem dolnopłuku zabudowanego	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
4.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Pojemnik na papier toaletowy	1 szt
	Lustro 60x90cm	1 szt

Pomieszczenia łazienek pacjentów wyposażone w odpowiedni osprzęt dla niepełnosprawnych (rdzeń stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035)

- uchwyt na papier toaletowy
- poręcz kątowa 90 (natrysk)
- wieszak zasłony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zasłonką prysznicową z obciążeniem dolnym 2500 x 2000 mm
- ławeczka składana (natrysk)

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.1.9 Kuchenka oddziałowa	
Oddział	Powierzchnia (m2) wg. PT Architektury;
Strefa -	Kubatura (m3) (wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne przy zlewie i umywalce (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	Ustalić z bilansu zysków ciepła i wilgoci
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	5 gniazd na wysokości 100cm , 2 gniazda na wysokości 30cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Lodówka	-	-	Niska w zabudowie
2.	Kuchenka elektryczna (mikrofalowa)	-	-	-
3.	Zmywarka	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpiływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	---------	-------

1.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Zmywarka	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Czajnik bezprzewodowy	1 szt.
	Szafki	Wg potrzeb
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Kuchenka mikrofalowa	1 szt
	Zmywarka	1 szt
	Lodówka	1 szt
	Ekspres do kawy	1 szt.

3.2 ODDZIAŁ MAŁOINWAZYJNEJ CHIRURGII WIEKU ROZWOJOWEGO

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.2.1 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm Podłoże powinno uwzględniać ciężar urządzeń (wg kart technicznych urządzeń)
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – 120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: 10 % nadciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / 1000 lx miejscowo
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym 2 gwarantowane / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko + 2 gniazda h=30cm i 2 gniazda h=120cm / na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ45 / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Negatoskop	-	-	-
Wymagania specjalne: Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym				

	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Próżnia	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Sprężone powietrze	+ punkty poboru na wys. 150 cm

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-

2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
Wymagania specjalne: Zlewozmywak – bateria bezdotykowa						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko + komputer + monitor	1 szt. + 1 szt. + 1 szt.
	Stół zabiegowy	1 szt.
	Wózek zabiegowy	1 szt.
	Lodówka	1 szt.
	Pojemnik na odpady	2 szt.
	Szafa na narzędzia i leki	Zestaw (wiszących i stojących)
	Lampa bezcieniowa ruchoma	1 szt.
	Stanowisko narzędziowe chirurgiczne	1 kmpl
	Krzesło biurkowe obrotowe	1 szt.
	Fotel obrotowy	1 szt.
	Stojak na kroplówki	1 szt.
	Negatoskop	1 szt.
	Zegar ścienny	1 szt.
	Wieszak ścienny	1 szt.
	Parawan	1 szt.
	Narzędzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze i pomocnicze oraz sprzęt i materiały jednorazowego użytku	w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń
	Kosz	1 szt.
	Dozownik mydła w płynie	1 szt.
	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1 szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt.

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.2.2 Gabinet konsultacyjny	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Przy umywalce - płytki ceramiczne (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / 1000 lx miejscowo podczas badań
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko + 1 gniazdo h=30cm na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ 45 / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Negatoskop	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko + komputer + monitor	1 szt. + 1 szt. + 1 szt.
	Kozetka	Wg potrzeb
	Krzesło biurowe obrotowe	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Wieszak ścienny	1 szt.
	Fotel obrotowy	1 szt.
	Negatoskop	1 szt.
	Wózek zabiegowy	1 szt.
	Parawan	1 szt.
	Lampa bezcieniowa ruchoma	1 szt.
	Zegar ścienny	1 szt.

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.2.3 Pokój przygotowawczy pielęgniarstwa	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV antyelektrostatyczna Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwowymywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności na tapecie z włókna szkl.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 90cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	10/h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	40%
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	8 gniazd (w tym 1 gwarantowane)
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-
	Podtlenek azotu	-
	Odciąg gazów poanest.	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	--------	-------

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Narzędzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze i pomocnicze oraz sprzęt i materiały jednorazowego użytku	w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.2.4 Punkt pielęgniarski	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	30%
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx (Pokoje personelu 300 lx)
	Oświetlenie naturalne	Wymagane (o ile nie jest to miejsce pracy czasowej)
	Gniazda 230V	4 gniazda na stanowisko (w tym 2 gwarantowane)
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ 45 na stanowisko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Szafy i regały biurowe	Wg potrzeb
	Wyposażenie biurowe	Wg potrzeb
	Kosz	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.2.5 Śluza umywalkowo-fartuchowa	
Oddział	Powierzchnia (m2)
Strefa	wg. PT Architektury;
-	Kubatura (m3)
	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest przy umywalkach fartuch z płytek cer. do wys. 1,6 m, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	do śluz izolatek: Aluminiowa – min. 110 cm w świetle ościeżnicy; na drodze ewakuacyjnej: Aluminiowa z drzwiami 140 cm
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
Uwagi:		
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50 lx w nocy
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne: Umywalki – baterie bezdotykowe						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie bezdotykowe (łokciowe)	1 szt
	Dozownik środka dezynfekcyjnego bezdotykowe (łokciowe)	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Wieszaki	Dla rozdziału odzieży czystej i brudnej
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.2.6 Pokój łóżkowy	
Oddział:	Powierzchnia (m2) wg. PT Architektury;
Strefa:	Kubatura (m3) (wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min. 110 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h - min. 100m3/h/os
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	30%
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx (obserwacja w nocy 5 lx)
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym 2 gwarantowane /na każde łóżko (w panelu) + 1x gniazdo h=30cm i 1x gniazdo h=150cm /na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	instalacja przyzywowa + 1 x RJ 45 /na każde łóżko + 1 x telewizyjna / na pomieszczenie

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1	TV	-	-	-
2.	Radio	-	-	-
3.	Lampa stojąca	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ /1 na każde łóżko
	Próżnia	+ /1 na każde łóżko
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie		Parametry techniczne
	Łóżko szpitalne		Wg PT arch.
	Szafki		Wg potrzeb
	Krzesełka		Wg potrzeb
	Stolik		Wg potrzeb
	TV, radio		1 szt
	Lampa stojąca		1 szt
	Szafka przyłóżkowa		/na każde łóżko
	Stolik przyłóżkowy		/na każde łóżko
	Wieszak ścienny		1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
3.2.7 Izolatka	
Oddział	Powierzchnia (m2) wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3) (wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa - min. 110 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 /h
	Temperatura (°C)	20
	Wilgotność	30%
	Uwagi: Ciśnienie niższe niż na korytarzu i śluzie	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx (obserwacja w nocy 5 lx)		
	Oświetlenie naturalne	Wymagane		
	Lampy UV	-		
	Gniazda 230V	W panelu (gwarantowane)		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	W panelu - instalacja przyzywowa, 2 x RJ45 + telewizyjna		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	TV	-	-	-
2.	Radio	-	-	-
3.	Lampa stojąca	-	-	-
4.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje sanitarne	Woda	+				
	Kanalizacja sanitarna	+				
	Tlen	+				
	Próżnia	+				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi

1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Łóżko szpitalne	1 szt.
	Szafki	Wg potrzeb
	Krzeselka	Wg potrzeb
	Stolik	Wg potrzeb
	TV, radio	1 szt
	Lampa stojąca	1 szt
	Szafka przyłóżkowa	Wg potrzeb
	Stolik przyłóżkowy	Wg potrzeb
	Wieszak ścienny	1 szt
	Panel nadłóżkowy z gazami medycznymi (PT architektury)	1 szt

4 PIĘTRO III – ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY

4.1 POMIESZCZENIA OGÓLNE

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
4.1.1 Korytarze, PrzedSIONKI	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwowymywalnymi posiadającymi atest Odbojnice
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – wg PT Architektury minimum 90/100/140 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych Odbojnice – wg potrzeb (wg. PT Architektury)	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5 / h
	Temperatura (°C)	20 / 16 - dla wiatrolapów
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50 lx w nocy
	Oświetlenie naturalne	Wymagane (w ogólnodostępnych)
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm co 20m
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-

2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
		-
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
4.1.2 Magazyny	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdko na wys. 30 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpiływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-

2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafy / regały	Wg zapotrzebowania
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
4.2.1 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm Podłoże powinno uwzględniać ciężar urządzeń (wg kart technicznych urządzeń)
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – 120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: 10 % nadciśnienia	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / 1000 lx miejscowo
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym 2 gwarantowane / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko + 2 gniazda h=30cm i 2 gniazda h=120cm / na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ45 / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Negatoskop	-	-	-
Wymagania specjalne: Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym				

	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Próżnia	+ punkty poboru na wys. 150 cm
	Sprężone powietrze	+ punkty poboru na wys. 150 cm

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-

2.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
Wymagania specjalne: Zlewozmywak – bateria bezdotykowa						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko + komputer + monitor	1 szt. + 1 szt. + 1 szt.
	Stół zabiegowy	1 szt.
	Wózek zabiegowy	1 szt.
	Lodówka	1 szt.
	Pojemnik na odpady	2 szt.
	Szafa na narzędzia i leki	Zestaw (wiszących i stojących)
	Lampa bezcieniowa ruchoma	1 szt.
	Stanowisko narzędziowe chirurgiczne	1 kmpl
	Krzesełko biurowe obrotowe	1 szt.
	Fotel obrotowy	1 szt.
	Stojak na kroplówki	1 szt.
	Negatoskop	1 szt.
	Zegar ścienny	1 szt.
	Wieszak ścienny	1 szt.
	Parawan	1 szt.
	Narzędzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze i pomocnicze oraz sprzęt i materiały jednorazowego użytku	w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń
	Kosz	1 szt.
	Dozownik mydła w płynie	1 szt.
	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1 szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt.

Numer karty / Nazwa pomieszczenia	
4.2.2 Gabinet konsultacyjny	
Oddział	Powierzchnia (m2)
-	wg. PT Architektury;
Strefa	Kubatura (m3)
-	(wysokość pomieszczeń wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Przy umywalce - płytki ceramiczne (do wys. 1,6 m). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Malowany (wg. PT Architektury)
	Stolarka okienna	Aluminiowa
	Stolarka drzwiowa	Aluminiowa – min 120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura (°C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / 1000 lx miejscowo podczas badań
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko + 1 gniazdo h=30cm na pomieszczenie
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 x RJ 45 / na każde stanowisko pacjenta i każde biurko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Negatoskop	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

W wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko + komputer + monitor	1 szt. + 1 szt. + 1 szt.
	Kozetka	Wg potrzeb
	Krzesło biurowe obrotowe	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Wieszak ścienny	1 szt.
	Fotel obrotowy	1 szt.
	Negatoskop	1 szt.
	Wózek zabiegowy	1 szt.
	Parawan	1 szt.
	Lampa bezcieniowa ruchoma	1 szt.
	Zegar ścienny	1 szt.