

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

„Wymiana urządzeń i elementów instalacji w kotłowniach oraz węzłach 21 BLT w Świdwinie” Sygnatura sprawy RG/32/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń i elementów instalacji w kotłowniach oraz węzłach 21 BLT w Świdwinie w ramach przygotowania do sezonu grzewczego 2022/2023, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia – specyfikacja techniczna.
- 2) Charakterystyka urządzeń oraz przebieg prowadzonych czynności określa poniższe zestawienie:

Lp.	Lokalizacja	Nazwa urządzenia	ilość	Zakres prac
1	Kotłownia nr 54/1964	pompy stabilizacyjne np. Grundfos typ CR 4-60 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: Prędkość pompy 2900 obr/min Przepływ znamionowy 6 m ³ /h Wysokość podnoszenia 36.8 m Liczba wirników 6 Wirniki 6 Niski poziom NPSH Nie Kod uszczelnienia wału BUBE	2 (szt.)	wymiana, uruchomienie
2		termometr kontaktowy np. Wika TGS 73.160 Równoważny o parametrach nie gorszych niż: Tarcza o średnicy 160mm Zakres temperatury na foto 0°C...+150°C (teraz katalogowo 0°C...+160°C) Rozdzielczość: 2°C Styki 821.11 (dwie wskazówki nastawne 1xNO + 1xNO) Kapilara 6mb Forma złącza 1, czujnik gładki (bez gwintu) wymiary 8x200mm Sposób montażu termometru z kapilarą: wspornik aluminiowy	1 (szt.)	wymiana, konfiguracja z szafą sterowniczą, uruchomienie

3	Kotłownia nr 54/1964	zawór regulacyjny DN 100 wraz z siłownikiem, przełącznikiem pomocniczym i potencjometrem np. Siemens lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: Napięcie pracy: 24 [V] AC Pobór mocy: 120 [VA] Zakres roboczy: 0...10 [V] DC Sygnał sterujący: 0...10 [V] DC, 4...20 [mA] Czas pozycjonowania: 2 [s] Sprężyna powrotna: A->AB zamknięty	1 (szt.)	wymiana, regulacja z szafą sterowniczą, uruchomienie
4		zawór regulacyjny DN 20 wraz z siłownikiem, przełącznikiem pomocniczym i potencjometrem np. Siemens lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: napięcie zasilania 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny siła nominalna 700 N skok 20 mm	1 (szt.)	wymiana, regulacja z szafą sterowniczą, uruchomienie
5	Kotłownia nr 30/1964	uzupełnienie dozownika preparatem np. EPUROCET P130S lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: Produkt wytwarzany zgodnie z zaleceniami F.D.A (Food & Drug Administration) §173.310, przeznaczony do ochrony antytykorozyjnej i antyosadowej układów kotłów parowych, w których para ma bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi, z wyjątkiem mleka i produktów mlekopochodnych.	20 (kg)	uzupełnienie, regulacja dozowania preparatu
6	Węzeł nr 3/1964	zawór bezpieczeństwa cwu np. Armak typu SI 2501 25/50 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: siedlisko: X39CrMo17-1 kadłub: EN-GJL-250 grzyb: X39CrNiMo17-1 dzwon: EN-GJS-400-15 kołpak: EN-GJL-250 trzcina: X20Cr13	1 (szt.)	wymiana, regulacja, odbiór UDT

7	Węzeł nr 22/1964	wymiana zaworu kołnierzonego przy pompach c.o. DN 80,PN16/115 mm	1 (szt.)	wymiana, uruchomienie
8		wymiana zaworu zwrotnego DN 75 przy pompach c.o.	1 (szt.)	wymiana, uruchomienie
9	Węzeł nr 71/1964	zawór bezpieczeństwa 6 bar DN 20 np.Afriso llub równoważny o parametrach nie gorszych niż: ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar przyłącza: Rp ³ / ₄ "x Rp1" maksymalna moc instalacji wg UDT: 123.5 kW maksymalna moc instalacji wg TUV: 100 kW	1 (szt.)	wymiana, regulacja, odbiór UDT
10	Węzeł nr 80/1964	pompa cyrkulacji - stam-z nova np. WILOlub równoważny o parametrach nie gorszych niż max. przepływ 0,4, wys. podnoszenia 0,3, max ciśnienie robocze 10 bAR	1 (szt.)	wymiana, uruchomienie
11	Węzeł nr 90/1964	zawór regulacyjny np.Siemens lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: -siłownik 400N 5,5 mm , 24V	1 (szt.)	Wymiana siłownika
12	Kotłownia nr 33/6019	pompa np. LFP typ PCOW25/4lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: Wydajność max max- 50L/min Wysokość podnoszenia max 4m / 0,4bar Zasilanie 230V Średnica króćców 1" śrubunek Przeznaczenie Do C.O. Moc silnika 1 bieg 28W Moc silnika 2 bieg 44W Moc silnika 3 bieg 63W Rozstaw 180mm Max temp. wody 110oC	1 (szt.)	wymiana, uruchomienie
13		pompa obiegowa np .LFP 50 POT 120o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż: zasilanie 3 x 380V 50Hz pobór prądu 0,47A do 1,75A Max Moc 265 W do 940 W Max podnoszenie max 12m, wydajność max 33m/h	1 (szt.)	wymiana, uruchomienie

- 2. Wymagany termin realizacji zamówienia:**
realizacja od dnia podpisania umowy do **30.09.2022 r.**
- 3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:**
a) **Formularz oferty cenowej** wg załączonego do ogłoszenia wzoru,
- 4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:**
Cenę oferty stanowi suma wartości brutto w poszczególnych wierszach, wskazanych w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
Wartość brutto w poszczególnych wierszach stanowi iloczyn cen jednostkowych (wartości brutto) i ilości.
Cena jednostkowa to wartość brutto dla jednej jednostki miary we wskazanych pozycjach. W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 5.** Zamawiający w każdym czasie bez podania przyczyny może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
- 6.** Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem dedykowanej Platformy zakupowej, o której mowa w pkt. 8 ogłoszenia.
- 7.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu do wysokości posiadanych środków,
 - zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie
 - nirozpatrywania ofert cenowych złożonych po terminie,
 - wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,
 - poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i innych,
 - wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy celem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
- 8. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:**
- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/21blot>. Platforma zakupowa dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.21blt.wp.mil.pl, w zakładce BIP – Ogłoszenia.
 - Oferta powinna zostać sporządzona wg formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz zamieszczona jako plik na Platformie, poprzez komunikat „Złóż ofertę”.
 - Oferta musi zawierać pełen zakres asortymentu,
 - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w inny sposób niż powyżej.
 - Do złożenia oferty nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany czy osobisty.
- 9. Sposób oceny ofert:**
- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%;
 - Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100%.

Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena, z zastrzeżeniem, że punkty zostaną przyznane dla każdego zadania oddzielnie;

- 3) Z oceny ofert zostanie sporządzony protokół. Protokół jest jawny i zostanie zamieszczony na Platformie zakupowej, o której mowa powyżej.

10. Termin złożenia oferty cenowej:

Formularz oferty cenowej należy złożyć w terminie:

do dnia 20.06.2022 roku, do godz. 10.05.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Agata Wietrak, za pomocą komunikatu „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, udostępnionego na Platformie.

12. Informacja RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, że:

- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest **21. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Polczyńska 32, 78-301 Świdwin; NIP 672-17-59-451, tel.: 261-533-252***;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w **21. Bazie Lotnictwa Taktycznego, ul. Polczyńska 32, 78-301 Świdwin** jest **pani Monika Stachowicz**, kontakt: **21blt@ron.mil.pl**, tel.: **261-533-252***;
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu związanych z realizacją obowiązków 21. BLT jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
- 4) Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres tego postępowania oraz przez okres realizacji umowy zawartej w wyniku tego postępowania, natomiast przechowywane – według kategorii archiwalnej tej dokumentacji – przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniu zamówienia.
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzające dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
- 6) posiadają Państwo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych**;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

- przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
- 7) Administrator danych zobowiązuje Państwa do poinformowaniu o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

* *Wyjaśnienie:* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** *Wyjaśnienie:* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do ogłoszenia:

1. *Specyfikacja Techniczna*
2. *Formularz oferty cenowej*

DOWÓDCA
21. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
z upoważnienia
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

/-/ **Agnieszka OBSZYŃSKA**