

Czernikowo, dnia 19.02.2024 r.

IWP.271.1.2.1.10.2024

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Czernikowo opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00097153/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Pytanie

Pod jakim kątem mają być zamontowane moduły na dachu Szkoły Podstawowej?

Wyjaśnienie nr 1:

Optymalnym kątem do montażu instalacji na dachu płaskim ze względu na bezpieczeństwo i uzyski jest kąt 15 stopni. Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zgodne ze specyfikacją producenta modułów fotowoltaicznych zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instalacji PV w warunkach zacienienia oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników produkcji.

2. Pytanie

Czy projekty są uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Wyjaśnienie nr 2:

Projekty zostały uzgodnione przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

3. Pytanie

Czy dopuszcza się zastosowanie konstrukcji naziemnej stalowej zabezpieczonej powłoką MAGNELIS?

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji naziemnej zabezpieczonej powierzchnią metaliczną Magnelis.

Należy jednak mieć na uwadze, aby oferowana konstrukcja posiadała, wymaganą przez Zamawiającego, gwarancję producenta na okres minimum 15 lat.

4. Pytanie

Czy dopuszcza się zastosowanie 2 inwerterów 25kW zamiast jednego 50kW?

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 inwerterów 25kW zamiast jednego 50kW.

5. Pytanie

Czy wymagany okres 15lat gwarancji na inwerter może być wynikiem płatnego przedłużenia standardowej krótszej gwarancji?

Wyjaśnienie nr 5:

Wymagany minimalny okres 15 lat gwarancji na inwerter może być wynikiem płatnego przedłużenia standardowej krótszej gwarancji.

6. Pytanie

Czy to jest normalne że wykonawca ma starać się o pozwolenia, zezwolenia na budowę carportu? Czas na wykonanie projektu jest bardzo krótki, co w przypadku gdy spotkamy się z odmową w starostwie ?

Wyjaśnienie nr 6:

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) Zamawiający przewidział możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 umowy tj. m.in. w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej