

Uwaga: Elementy betonowe posadzić na zagęszczonej warstwie piasku o grubości 15 cm.
Dla lokalizacji w pasach drogowych montować zasuwy z żel. sferoidalnego,
w lokalizacji poza pasami drogowymi dopuszcza się zasuwy z żel. szarego.

Oznaczenia:

1 - rura DN125 PE100RC SDR17

2 - kolnierz specjalny zabezpiecz.

przed przesunięciem; żel. sferoid.

3 - zasuwa kolnierzowa typu E DN100; żel. sferoid.


4 - fundament betonowy 40x20x15cm; bet. B20

5 - obudowa teleskopowa; Hawle

6 - pierścień betonowy, bet. B20

7 - skrzynka uliczna; żel. szare

8 - uszczelka płaska DN100; guma

Projektant /BRANŻA SANITARNA/:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający /BRANŻA SANITARNA/:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:	
 <p>ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra</p> <p>● e-mail: ekorodryk@op.pl ● tel. 75 64 74 032</p>				Investor:	Data:
				Gmina Dobromierz Plac Wolności 24 58-170 Dobromierz	08.06.2020
				Lokalizacja inwestycji:	Stadium:
				Obręb ew.: 021903_2.0004 Dobromierz: dz. nr 33, 34; Obręb ew.: 021903_2.0010 Pietrzyków: dz. nr 48, 46, 49, 44, 50, 53, 43, 73, 138/6, 138/5, 76/2, 93, 90, 80, 110/1, 134, 141/3, 141/1, 141/2, 145, 148/1, 148/4, 148/9, 148/7, 161/3, 151, 156, 171, 170, 164, 163, 161/4, 208, 234, 236, 237, 239, 242, 245, 243/2, 138/4, 254/2, 138/1, 255/1, 161/1, 335/1, 335/2, 95/1, 75/2, 94/1, 77/1, 78/1, 81, 111, 118/1, 117, 120/1, 123/1, 124, 125, 139, 130, 131, 148/6, 149/15, 150, 157, 165, 197, 209, 205, 202, 207, 206, 235, 243/3, 238, 204, 203/1	PW
Branża:	Temat:	Podziałka:			
Sanitarna	"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Pietrzykowie"	1:10			
Obiekt:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:			
Sieć wodociągowa	Schemat zasuwy odcinającej na sieci	10.0			