

ZP.271.1.2023

**Wszyscy wykonawcy**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach”:

**Pytanie 1**

W zestawieniu stolarki 22 występują okna PCV o dużej rozpiętości. W opisie jest zapis o konstrukcji jednoramowej. Czy zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych segmentów okien?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie poszczególnych segmentów okien, maksymalnie jedno łączenie na okno.

**Pytanie 2**

Jaki rodzaj szyb zastosować w oknach sali gimnastycznej?

**Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że w oknach sali gimnastycznej należy zastosować szyby potrójnie szklone bez dodatkowych wymogów bezpieczeństwa. Stolarka okienna sali gimnastycznej jest zabezpieczona siatką od wewnątrz.

Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Z poważaniem**

**Wójt**

**/-/ Jacek Warsiński**