

Nasz znak: CUW.PK.343.5.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.5.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV”.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 3

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV”, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie/ wniosek 1:

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi, ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi, ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie/ wniosek 2:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, że dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie/ wniosek 3:

Prosimy o informację, czy na przebudowywanym odcinku drogi należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów granic pasa drogowego do zastabilizowania.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, że na przebudowywanym odcinku drogi nie wymaga zastabilizowania granic pasa drogowego ponieważ inwestycja jest realizowana etapami i czynności te będą wykonane po zrealizowaniu całości zadania określonego sporządzonym projektem budowlanym.

Pytanie/ wniosek 4:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że powierzchnia krzaków i samosiewów do wykarczowania w ramach w/w zadania przetargowego wynosi 0,50 ha.

Odpowiedź 4:

Zamawiający potwierdza, że powierzchnia krzaków i samosiewów do wykarczowania w ramach w/w zadania przetargowego wynosi 0,50 ha.

Pytanie/ wniosek 5:

Zgodnie z załączonym profilem podłużnym różnica rzędnych niwelety istniejącej i projektowanej jest zmienna od 0,16 m do 0,44 m, a grubość projektowanej konstrukcji wynosi 0,42 m. W załączonym przedmiarze robót, który jest integralną częścią formularza ofertowego brakuje pozycji kosztorysowej z zakresu korytowania pod konstrukcją drogi. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie pozycji kosztorysowej uwzględniającej powyższy zakres.

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyjaśnia, że zakłada i dopuszcza położenie projektowanych warstw konstrukcji drogi o grubości łącznej 0,42 m na istniejącej nawierzchni kruszywowej drogi, dlatego w załączonym przedmiarze robót nie

uwzględniono pozycji kosztorysowej z zakresu korytowania pod konstrukcję drogi.

Pytanie/ wniosek 6:

Uwzględniając odsadzki przedstawione na załączonych przekrojach normalnych ilości jednostek przedmiarowych pozycji 3.4 oraz 3.5 nie są prawidłowe. W związku z informacją zawartą w SWZ, że Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian w formularzu ofertowym prosimy o wskazanie liczby jednostek przedmiarowych pozycji 3.4 oraz 3.5 z uwzględnieniem odsadzek przedstawionych na przekroju normalnym.

Odpowiedź 6:

Zamawiający wyjaśnia, że skoryguje ilości jednostek przedmiarowych pozycji 3.4 oraz 3.5.

Pytanie/ wniosek 7:

Zgodnie z załączonymi przekrojami normalnymi warstwa wyrównawcza z pospółki średniej gr. 10 cm oraz warstwa geotkaniny znajduje się na całej szerokości drogi i poboczu, natomiast zgodnie z przedmiarem robót liczba jednostek przedmiarowych pozycji 3.2 oraz 3.3 jest mniejsza niż pozycji uwzględniających warstwy konstrukcyjne znajdujące się powyżej. W związku z informacją zawartą w SWZ, że Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian w formularzu ofertowym prosimy o wskazanie liczby jednostek przedmiarowych pozycji 3.2 oraz 3.3.

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyjaśnia, że zwiększy szerokość warstwy wyrównawczej z pospółki średniej gr. 10 cm do 5,5m oraz warstwy geotkaniny też 5,5m tj. na całej szerokości drogi i poboczu co przekłada się na liczbę jednostek przedmiarowych pozycji 3.2 oraz 3.3.

Pytanie/ wniosek 8:

Prosimy o wskazanie lokalizacji 50 m³ nasypu do wykonania zgodnie z pozycjami 2.1 oraz 2.2.

Odpowiedź 8:

Zamawiający wyjaśnia, że nasypy wykazane w poz.2.1 i poz.2.2 dotyczą ewentualnego dostosowania wysokościowego zaprojektowanych zjazdów do niwelety terenu za zjazdami w kierunku terenu, który zjazd obsługuje.

Pytanie/ wniosek 9:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pozycjami 2.3 i 2.4 należy wykonać 17 mb przepustów pod zjazdami z rury RHDP o średnicy 110 mm.

Odpowiedź 9:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać 18mb przepustów rurowych na sieci obcej - z rury RHDPE 110/6.3 w km 1+160 i w km 1+435 oraz 9m przepustu rurowego pod zjazdem z rury strukturalnej o SN>=8kN/m² z tworzywa śr. 40cm w km 1+620.

Pytanie/ wniosek 10:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy skropieniu emulsją asfaltową zarówno pod warstwę wiążącą, jak i ścieralną wymagane jest dozowanie emulsji 0,5 kg/m² zgodnie z opisami pozycji kosztorysowych 3.7 oraz 3.8.

Odpowiedź 10:

Zamawiający wyjaśnia, że przy skropieniu emulsją asfaltową w pozycjach kosztorysowych 3.7 oraz 3.8, tj. pod warstwę wiążącą i ścieralną wymagane jest dozowanie emulsji zgodnie ze SST **D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych**, pkt. 53. Tablica.3. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Odpowiedzi udzielono w terminie ustawowym - nie zachodzą przesłanki art. 284 ust. 3 Pzp¹ dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym: IS
Sprawdził pod wzg. formalnym: ID
Sekretarz zespołu

Przekazano / Udostępniono za pośrednictwem
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/735709>

¹ Art. 284 ust. 3 Pzp „Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.”