

	Przycisk ewakuacyjny wyjścia	1 szt.
	Blokada elektromechaniczna drzwi przesuwnych (blokada winna zostać dostarczona łącznie ze stolarką)	1 szt.
	Zasilacz buforowy do blokady drzwi 24V, 2A 7Ah	1 szt.

Zestawienie danych z projektu

Blok	Nazwa	Ilość
	Optyczna czujka dymu DUR-4046 z gniazdem G40, montaż pod sufitem podwieszanym	4 szt.
	Optyczna czujka dymu DUR-4046 z gniazdem G40, montaż nastropowy	2 szt.
	Wskaźnika zadziałania czujki WZ-31	2 szt.
	M1 – Element sterujący urządzeniem przeciwpożarowym EKS 4001	4 szt.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M	1 szt.
	Puszka PIP-1AN z zabezpieczeniem (do sygnalizatorów).	1 szt.
	Sygnalziator optyczno-akustyczny 1m<100dB 24VDC	1 szt.
	Zasilacz pożarowy do systemu SSP 24VDC 2A z baterią akumulatorów 18Ah	1 szt.
KP	Sterowanie klapą odcinającą (zamknięcie)	1 szt.
RW	Sterowanie odłączeniem wentylacji w rozdz. RRTG (wyłączenie)	1 szt.
KD	Sterowanie blokadą drzwi przesuwnych (zwolnienie)	1 szt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIOLETA STANISŁAWSKA
GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28

PROJEKTANT BRANŻOWY
PROEL BIURO PROJEKTOWE
GDAŃSK, WITOSA 13 lok. 22
BIURO@PROEL.GDA.PL, (58) 526 14 72
WWW.PROEL.GDA.PL

TEMAT: PRACOWNIA RTG WRAZ Z ZAPLECZEM – PRZYZIEMIE BUDYNEK POLIKLINIKI UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ

ADRES ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia
dz. nr 1721, obr. Redłowo-0025

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Ćwik upr. w spec. elek. nr POM/0010/PWOE/15	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Lidzbarski upr. w spec. elek. nr POM/0014/PWOE/15	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	Nr projektu: 1333_PB_EL
NAZWA RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI SSP, SKD	
DATA WYDRUKU	papier:	
	plik:	
DATA 06.2021	SKALA 1:50	NR RYSUNKU T01