

GMINA MIEJSKA WŁODAWA

Urząd Miejski we Włodawie
al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa



tel. 82 57 21 444, fax 82 57 22 454
info@wlodawa.eu, www.wlodawa.eu

WA.271.1.2024.AM

Włodawa, 08.02.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca w dniu 08.02.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1)

Czy Zamawiający dopuszcza większą moc panela niż 410 Wp spełniającego pozostałe wymogi ?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza większą moc panela niż 410 Wp spełniającego pozostałe wymogi.

Pytanie 2)

Czy możemy zastosować moduły w technologii N-Type ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje w jakiej technologii oferent ma zastosować moduły fotowoltaiczne, moduły mają spełniać minimalne wymogi SWZ.

Pytanie 3)

Czy na części budynku od strony zachodniej możemy rozkładać moduły po prawej i lewej stronie lukarny ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza niewielkie przesunięcia modułów fotowoltaicznych z uwagi na uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

Z up. Burmistrza

Wiesław Holaczuk
Zastępca Burmistrza