

WRZ.271.1.17.6.2023

Inowrocław, 12.09.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

1.

***Pytanie dotyczy pozycji 4.4 przedmiaru.
Czy dopuszczają Państwo kruszywo wapienne, spełniające warunki STWiOR.***

Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

2.

Czy rury HPED mają być karbowane czy gładkie?

Należy zastosować rury karbowane.

Zatwierdzam

Magdalena Dąbrowska
Z-ca Wójta Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

