



Urząd Gminy w Doruchowie

63-505 Doruchów, ul. Kępińska 13
tel. 62 736 32 21, fax. 062 731 56 87
NIP 514-02-55-435, Regon 250855009
ug@doruchow.pl, www.doruchow.pl

06.02.2024r.

OR.271.2.2024

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:
„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Doruchowie.”

W związku z otrzymanym pytaniem do postępowania, przedstawiamy następującą odpowiedź.

Pytanie z dnia 05.02.2024 r.

1.Pytanie:

Dach. Budynek szkoły jest w strefie zabytków. Obecnie jest pokryty karpiówką żłobkowaną 15.5 x 380 mm. W kosztorysie jest karpiówka 18x 380 gładka. Jaką dachówkę zastosować?

Odpowiedź:

Ponieważ budynek nie znajduje się w Gminnym rejestrze zabytków tylko w Gminnej Ewidencji Zabytków, Wojewódzki Konserwator zabytków nie narzuca wymiaru dachówki oraz konieczności zastosowania dachówki żłobkowanej. Jedynym narzuconym wymogiem jest zastosowanie dachówki w kolorze naturalnym układanej w koronkę.