



OZNACZENIA:

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 - zawór odcinający DN65             | 15 - pompa obiegu kotłowego         |
| 2 - zawór odcinający DN50             | 16 - zawór bezpieczeństwa 3 bar     |
| 3 - zawór odcinający DN32             | 17 - naczynie wzbiorcze 130 l 3 bar |
| 4 - zawór odcinający DN25             | 18 - rozdzielacz hydrauliczny       |
| 5 - zawór odcinający DN15             | 19 - odpowietznik automatyczny      |
| 6 - zawór zwrotny DN50                | 20 - zawór spustowy                 |
| 7 - zawór zwrotny DN32                | 21 - zawór zawrotny DN65            |
| 8 - zawór zwrotny DN25                | 22 - płytowy wymiennik ciepła 30 kW |
| 9 - zawór zwrotny DN15                | 23 - filtr wody                     |
| 10 - pompa obiegowa c.o.:             | 24 - naczynie wzbiorcze 25 l 6 bar  |
| 52,8 kPa; 5,00 m <sup>3</sup> /h      | 25 - zawór bezpieczeństwa 1" 6 bar  |
| 11 - pompa obiegowa c.t. (wymiennik): | 26 - rozdzielacz DN65               |
| 21,1 kPa; 1,81 m <sup>3</sup> /h      | 27 - termometr                      |
| 12 - pompa obiegowa c.t.:             | 28 - manometr                       |
| 59,4 kPa; 1,81 m <sup>3</sup> /h      |                                     |
| 13 - pompa ładująca zasobnik:         |                                     |
| 25 kPa; 2,0 m <sup>3</sup> /h         |                                     |
| 14 - pompa cyrkulacyjna:              |                                     |
| 2,7 kPa; 0,1 m <sup>3</sup> /h        |                                     |

Temat: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Heimana Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu		
Lokalizacja inwestycji: Jarosław, gm. Jarosław Dz. nr ew. 2430, obr 4 Jarosław		
Inwestor: Powiat Jarosławski 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17		
Tytuł rysunku: SCHEMAT KOTŁOWNI	Data: 09.2018r.	Nr rysunku: S-12
Brano: SANITARNA	Faza: PB	Skala: 1:100
Zespół projektowy: mgr inż. Wojciech Pasifski	Nr uprawnień: PDK/0274/PWOS/13	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Puc	Nr uprawnień: PDK/0271/PWOS/13	
Opracowujący: mgr inż. Anna Barlik		
mgr inż. Mariusz Rzepka		