



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 196/04/2024

Chrzanów, 19.04.2024r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców do postępowania pn. Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – nr postępowania 42/2024**

1. Czy drzwi do szachtów są do wymiany jeżeli tak to w jakiej ilości ?  
**Odpowiedź: Inwentaryzacja po stronie Wykonawcy.**
2. Czy okienka do rejestracji są do wymiany w ZDO i ZDL ?  
**Odpowiedź: Tak.**
3. Czy drzwi aluminiowe z korytarza pomiędzy ZDO a ZDL są do wymiany ?  
**Odpowiedź: Tak.**
4. Czy w pracowniach ZDL dwukrotne malowanie ma zostać wykonane na płytkach ?  
**Odpowiedź: Na płytkach należy położyć wykładzinę, przed wcześniejszym wyrównaniem i przygotowaniem podłoża.**
5. Czy w pomieszczeniach sanitariatów zamiast płytek można położyć na ściany płytę ochronną ?  
**Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z położenia płytek w sanitariatach. Na całym obszarze objętym zadaniem zamiast płytek należy wykonać powłokę z wykładziny (ściany i podłoga).**
6. Jaka ilość jest sanitariatów dla niepełnosprawnych do remontu w pracowniach ZDO , ZDL i czy jest nowa instalacja przyzywowa do wykonania ?  
**Odpowiedź: Po jednym sanitariacie dla niepełnosprawnych.**
7. Z jakiego materiału rury przyłączne do grzejników (gałazki) : PP czy stal ocynkowana o połączeniach zaprasowywanych ?  
**Odpowiedź: Stal ocynkowana.**
8. Czy rury przyłączne do grzejników wkuwamy do ściany ?  
**Odpowiedź: Nie.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

9. Czy można prosić o zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany? Ile sztuk okien i drzwi jest do wymiany?

**Odpowiedź: Inwentaryzacja po stronie Wykonawcy.**

10. Czy Zamawiający potwierdza ilości drzwi i okien podane w zestawieniu Opisu zamówienia – Tabela na ostatniej stronie.

**Odpowiedź: Ilość drzwi do weryfikacji przez Wykonawcę.**

11. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zamieścił informację:

„Dwukrotne malowanie ciągów komunikacyjnych” – podczas wizji lokalnej zauważyliśmy na ciągach komunikacyjnych płytki. Czy płytki należy pomalować, czy są poza zakresem, czy należy skuć i wykonać nowe tynki.

**Odpowiedź: Płytki należy skuć i wykonać nowe tynki.**

12. Czy gałazki od grzejników mogą zostać poprowadzone na wierzchu, czy należy wykonać bruzdowanie i ukryć je w ścianie.

**Odpowiedź: Gałazki od grzejników mogą zostać poprowadzone na wierzchu.**

13. Czy w remontowanych łazienkach nowa armatura ma nawiązywać do istniejącego układu, czy inwestor przewiduje zmianę.

**Odpowiedź: Zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę aranżacją.**

14. Czy inwestor przewiduje wymianę pionów sanitarnych w remontowanych łazienkach.

**Odpowiedź: Gdy wyniknie konieczność wymiany, należy ją wykonać.**

15. W punkcie I opisu przedmiotu zamówienia jest informacja, że przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą/montażem drzwi aluminiowych o podanych wymiarach. Czy podane w opisie wymiary drzwi to wymiary w świetle otworów czy w świetle drzwi?

**Odpowiedź: Inwentaryzacja po stronie Wykonawcy. Celem są drzwi, które w świetle będą miały 100 i 110 cm.**

16. W modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego należy tylko wymienić oprawy oświetleniowe na nowe oprawy LED? Czy również instalacje elektryczną?

**Odpowiedź: Tylko oprawy.**

17. Czy w zakresie wymiany jest tylko oświetlenie podstawowe czy ewakuacyjne i awaryjne również?

**Odpowiedź: Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne również podlega wymianie.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

18. Jeżeli jest konieczność wymiany oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego to czy jest to uzgodnione z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych?

**Odpowiedź: Należy wymienić zgodnie ze stanem istniejącym.**

19. Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego spowoduje zmianę oznakowania na oznakowanie ISO. Czy wpłynie to na konieczność wymiany reszty oznakowania zgodnie z przepisami?

**Odpowiedź: Tak.**

20. Czy któryś z elementów wskazanych w przedmiocie zamówienia (okno, drzwi) znajdują się w ścianie wydzielenia pożarowego / podziału na strefy pożarowe i ma spełniać klasę danej ściany?

**Odpowiedź: Nie.**

21. Czy dla przedmiotu zamówienia jest wykonana dokumentacja z zakresu ochrony p.poż. wskazująca na prawidłowy montaż drzwi, mających wpływ na ewakuację z Oddziału Ratunkowego (zawężenie drogi ewakuacyjnej)?

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

22. Prosimy o udostępnienie ekspertyzy p.poż.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

23. Prosimy o udostępnienie przedmiarów obrazujących zakres prac.

**Odpowiedź: Brak przedmiarów.**

24. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji budowlanej części szpitala, w której mają być wykonane prace remontowe.

**Odpowiedź: Dokument jest do odbioru w Szpitalu.**

25. Prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonawczej obrazującej zakres prac

**Odpowiedź: Brak dokumentacji wykonawczej.**

26. W związku z powyższymi niejasnościami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.04.2024r.

**Odpowiedź: Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 30.04.2024 r.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

## Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

**Termin składania ofert: 30.04.2024 r. godz. 10:00.**

**Termin otwarcia ofert: 30.04.2024 r. godz. 11:00.**

**Zmianie ulega termin związania ofertą: 29.05.2024r.**

*Z poważaniem*

**DYREKTOR**  
*Szpitala Powiatowego w Chrzanowie*  
*mgr Artur Baranowski*

