

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica
tel. (76) 721 31 10, (76) 721 13 21

dwkz-lg@dwkz.pl
ePUAP: /dwkz/skrytka
<http://wsoz.ubip.wroc.pl/public/>



Legnica, dnia 12 stycznia 2024 roku

L/N.5183.1551.2023.ADU

URZĄD GMINY
w Kunicach

Wpł. 17.01.2024

Nr. 62 Zał. 1

Gmina Kunice
ul. Gwarna 1
59-216 Kunice

Dotyczy: wydania opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, ścianach lub na poziomie terenu Szkoły Podstawowej w Bieniowicach 15, dz. nr 275 i 276, gm. Kunice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku, uprzejmie informuję, iż dopuszcza się realizację przedmiotowej inwestycji pod wskazanym adresem.

Jednakże omawiany budynek położony jest na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Bieniowice, który **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). W związku z powyższym zaleca się usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na płaskiej części dachu budynku położonego na dz. nr 276 lub na poziomie terenu.

W przypadku montażu modułów fotowoltaicznych na wspomnianej części dachu należy zwrócić uwagę aby zostały one zamontowane pod jak najmniejszym możliwym kątem nachylenia, tak aby planowana inwestycja była jak najmniej widoczna z poziomu gruntu, a więc miała minimalny wpływ na wygląd chronionego obszaru układu ruralistycznego.

Z up. Doradźnik
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Małgorzata Lisewska
KIEROWNIK DELEGATURY
w Legnicy

Otrzymuje:

1. Adresat
aa

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl