



Skoki, dnia 10 maja 2024 r.

Zamawiający:
Gmina Skoki
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11
tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803
www.gmina-skoki.pl
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

ZP.271.5.2024

W Y K O N A W C Y

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie” nr ref.: ZP.271.5.2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy do otworu studziennego mają być zastosowane nowe rury wiertnicze Ø 406 mm na połączenia gwintowe, czy mogą być zastosowane rury stalowe Ø 406 mm na połączenia spawane?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, celem zachowania pionowości, wyłącznie zastosowanie nie używanych rur wiertniczych na połączenia gwintowane.

Zgodnie z STWiOR (będącą załącznikiem do przetargu), informuję, że do wykonania przedmiotu zamówienia (pkt 2 i ppkt.2.2) ujęto-określono, "że do wykonania będą użyte" stalowe rury wiertnicze śr. 406x9,5mm, kielichowe z gwintem krótkim.