

RZP.271.1.17.2022.MZI

Zamawiający:
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

GMINA SANDOMIERZ

27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3
NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

Sandomierz, 2022.08.17

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zw. dalej upzp na zadanie - realizacja robót budowlanych pn. : „Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul. Przemysłowej”. Zadanie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich“ Osi VI „Rozwój miast” RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**Wyjaśnienia i zmiana zapisów treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1,7 upzp, w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany zapisów treści SWZ jn:

Pytanie nr 1

„Czy zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji z rur PP o tej samej co zaprojektowana sztywności obwodowej? Zamiana ta znacząco obniży koszt budowy a w ocenie wykonawcy nie wpłynie na jakość użytkowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji z rur PP o tej samej sztywności obwodowej co zaprojektowana.

Pytanie nr 2

„Prosimy o ostateczne wskazanie grubości ścian zewnętrznych budynku socjalno – administracyjnego. ST,przedmiar i opis przekroju ściany powskazują grubość 24 cm natomiast wymiar na rzutach parteru i piętra wskazuje grubość 18 cm.”

Odpowiedź:

Grubość ścian budynku administracyjno-socjalnego ma wynosić 18 cm, zgodnie z załącznikami, rys. A1, A2 i A4 oraz przedmiarem robót.

Pytanie nr 3

„Mając na uwadze optymalizację kosztów, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie powtórnych obliczeń celem zaprojektowania konstrukcji nawierzchni?”

Odpowiedź:

Projekt konstrukcji nawierzchni został opracowany i przyjęty w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić koszty wykonania konstrukcji nawierzchni zgodnie z opublikowaną dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 4

„W takim razie prosimy o więcej informacji dotyczącej altan. Z czego mają być wykonane? Jakie mają mieć wymiary? Czy Zamawiający posiada rysunki danych altan?”

Odpowiedź:

Zaprojektowana altana po stronie północnej placu ma wymiary 7x7m i posiada 1 bramę o szer. 6m. Zaprojektowana altana po stronie południowej placu ma wymiary 8x10m i 2 bramy szerokości 6m. Altany należy wykonać z ogrodzenia systemowego panelowe 3D o wymiarze paneli 153x250cm. Wielkość oczek paneli 5x20cm średnica drutu 5mm. Słupki ogrodzeniowe RP 60x40x2mm, wysokość słupka 210cm. Słupki montować w fundamencie 30x30x80cm z betonu C16/20 (B20). Dla ogrodzenia wykonać podmurówkę z płyt betonowych systemowych.

Ogrodzenie wykonać jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielony). Dla elementów ciętych na budowie wykonać zabezpieczenia antykorozyjne malowane metodą natryskową.

Pytanie nr 5

„Prosimy o określenie wzoru i barwy/barw (wraz z ilościami poszczególnych) kostki brukowej betonowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla nawierzchni placu z kostki brukowej beżowej gr 8 cm typu 3 i 4 zgodnie z załącznikiem graficznym do SWZ zakłada się ułożenie kostki w kolorze grafitowym, zaś dla nawierzchni chodników i dojeżdżalni dla pieszych typu 5 zakłada się ułożenie kostki w kolorze żółtym. Zakres robót nawierzchniowych do wykonania został wskazany w załączniku graficznym do SWZ – „Zakres robót do realizacji w etapie I – przebudowa Placu Targowego”.

Pytanie nr 6

W celu oszacowania wartości pozycji przedmiarowej nr 7 i 8 branży drogowej tj. wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją, odnosząc się do zapisu Umowy § 1, pkt 8., ppkt.9) „Wszelkie materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia na polecenie Zamawiającego należy przygotować do przewiezienia (np. przy ułożeniu na paletach) i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Sandomierz. Pozostałe materiały stanowią własność wykonawcy”, prosimy o określenie szacowanej przez Zamawiającego ilości materiału, jaki będzie należało przewieźć w miejsce wskazane oraz czy Zamawiający dostarczy odpowiednią ilość palet, czy należy je uwzględnić w wycenie. Informacja ta ze względu na wyliczoną w przedmiarze ilość materiałów z rozbiórek jest istotna dla prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Należy założyć że ok. 30 % materiałów z rozbiórki będzie nadawało się do ponownego użycia. Dla takiej ilości należy wycenić rozebranie ww. elementów bez uszkodzeń, przygotowanie ich do transportu (poprzez np. ułożenie ich na paletach wraz z zabezpieczeniem np. folią typu stretch) oraz przetransportowanie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Sandomierza. W ofercie należy uwzględnić m.in. koszt palet, transportu oraz związanych z tym innych materiałów.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy treści SWZ tj. zał. nr 10 do SWZ - Dokumentacja techniczna. Zmiana dotyczy ujednoczenia opisów w dokumentacji technicznej w zakresie grubości ścian zewnętrznych budynku administracyjno-socjalnego, które wynoszą 18 cm. Zmiany wprowadzono na rysunkach A1,A2,A4 oraz w przedmiarze robót branży architektonicznej.

W załączeniu do wyjaśnień i zmiany zapisów treści SWZ - zał. nr 10 do SWZ –Dokumentacja techniczna po zmianach.

Wyjaśnienia i zmiana zapisów treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Sandomierza



Marcin Marzec



NACZELNIK WYDZIAŁU

Piotr Wójciewicz



INSPEKTOR

Wiesław Ślizański



KIEROWNIK REFERATU

mgr Joanna Pawełczak

