



Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

www.wkz.szczecin.pl

tel./fax: 91 433 70 66
e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl

Urząd Gminy Boleszkowice
W P L Y N I E L O
Dnia 26.01 2023 r.
Ldz. 1025

OSGN
29.01.23

Szczecin, dnia 23 stycznia 2023 r.

ZN.5183.11.2023.GP

Gmina Boleszkowice
Ul. Słoneczna 24
74-407 Boleszkowice

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840), w związku z wnioskiem o wydanie wytycznych konserwatorskich dotyczących remontu dachu i elewacji w Szkole Podstawowej w Boleszkowicach, gm. loco, przekazuje następujące zalecenia konserwatorskie :

1. Generalnym zaleceniem do zamierzonego remontu jest zachowanie istniejącej substancji zabytkowej, przy naprawie, wzmocnieniu i uzupełnieniu uszkodzonych elementów substancji, z zachowaniem pierwotnej formy, techniki i technologii;
2. Dopuszcza się wymianę pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną w kolorze naturalnym, stosowanym na tym terenie w okresie powstania obiektu;
3. Zaleca się wymianę systemu rur spustowych, rynien i opierzeni;
4. Zaleca się oczyszczenie cokołu kamiennego i ceglanych elewacji, wraz z niezbędnymi uzupełnieniami naprawami.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Tomasz Wolender
Tomasz Wolender

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a