

Janikowo, dnia 03.03.2023 r.

Zamawiający:
GMINA JANIKOWO
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Wyjaśnienie treści SWZ 2

Nr postępowania: RIT.ZP.271.2.2023

Nazwa zamówienia: Remont ulic Słonecznej i Północnej w Janikowie

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tj. ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, mimo że wniosek wykonawcy nie wpłynął w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 2

Przedmiar robót dział nr 4 pozycja nr 9 mówi o wykonaniu gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 2175,53m² Czy podbudowa ma być wykonana metodą remixingu czy może być zastosowana stabilizacja z wytwórni betonowej?

Odpowiedź 2

Należy zastosować stabilizację o wytrzymałości podbudowy $R_m=2,5$ MPa.

Pytanie 3

Przedmiar robót dział nr 4 pozycja nr 11 mówi o wykonaniu podbudowy betonowej bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm w ilości 207,67m² Proszę o podanie klasy betonu.

Odpowiedź 3


Klasa betonu C12/15.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Janikowo



Andrzej Brzezinski
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu