

Sulęcin, dnia 24.06.2022r.

## WYJAŚNIENIE nr 2

### treści SWZ

DZ.272.7.2022.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane:

### **Budowa kompleksu sportowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1** Czy Zamawiający dopuści do postępowania system sprawdzony w Polsce na innych realizacjach i zapewni tym samym system nawierzchni o wysokiej jakości?

Parametry	Wymagane	Proponowane
Skład włókna	100 % polietylen	100% Polietylen / 100%
Rodzaj trawy	Mieszanina włókien monofilowych prostych z teksturowanymi	Monofil prosty o profilu karo, diament
Wysokość włókna	min. 60 mm	45 mm
Grubość włókna prostego	min. 320 µm	440 µm
Grubość włókna kręconego	min. 120 µm	-
Waga włókna	??	1.550 g/m <sup>2</sup>
Ilość włókien	min. 160.000 włókien / m <sup>2</sup>	min. 121.000 włókien/m <sup>2</sup>
Ilość pęczków	6.900 szt./m <sup>2</sup>	10.100 pęczków/m <sup>2</sup>
Waga całkowita trawy	min. 2500 g/m <sup>2</sup>	2.700 gr/m <sup>2</sup>
Kolor	2 odcienie zieleni	Dwa odcienie zieleni
Dtex	min. 16.600	min. 16.000

**Wyjaśnienie:** Parametry nawierzchni objętej postępowaniem o udzielenie zamówienia zapewniają oczekiwany przez Zamawiającego komfort gry oraz założone parametry funkcjonalno-użytkowe. W związku z powyższym parametry nawierzchni z trawy syntetycznej muszą być spełnione zgodnie z wymaganiami stawianymi jej w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 2** Czy Zamawiający odstąpi od wymagania przedłożenia raportu na min. 150.000 cykli?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga, aby nowo powstałe boisko utrzymało swoje parametry funkcjonalno-użytkowe przez jak najdłuższy czas, nawet przy wysokim stopniu eksploatacji. Stąd podtrzymujemy wymóg przedstawienia raportu z badań Lisport wg normy EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej po min. 150 000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń.

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)