

GPIK-ZP.271.45.2022

Złotów, 15 czerwca 2022 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Centrum Multiopiek”.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Centrum Multiopiek”.

W dniu 13 czerwca 2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

Proszę o informację w zakresie oddymiania stolarki okiennej i drzwiowej:

1/ stolarka drzwiowa - oddymianie Czy napowietrzanie w skrzydle czynnym czy w obu skrzydłach ? Proszę o informację na temat wielkości powierzchni oddymiana. Czy drzwi będą ewakuacyjne ?

2/ stolarka okienna - oddymianie Na jaki kąt ma się otwierać okno. Czy okno będzie otwierane na zewnątrz czy do środka ?

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje:

Ad. 1. Stolarka drzwiowa – napowietrzanie. Drzwi ewakuacyjne.

Ad. 2. Powierzchnia klatki chodowej 26,6m² (pow. obliczeniowa może być nawet mniejsza), powierzchnia potrzebna do oddymiania 5% pow. kl. sch. 1,33m². Ponieważ okna przeznaczone do oddymiania znajdują się w większym zestawie z naswietlem mamy możliwość dobrania jednego lub dwóch okien z różnym sposobem otwierania (ich lokalizacja powyżej spocznika powyżej 2m pozwala na otwarcie do środka ale dopuszczalne jest również inne otwieranie zależnie od wyboru systemu).

Ad. 3. Napowietrz zależnie od doboru powierzchni oddymiania jedno skrzydło lub dwa.

Ad. 4. Stolarka PPOŻ ALU

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22