



Szczecin, dnia 31.05.2023 r.

A-ZP.381.55.2023.WB

WYJAŚNIENIE NR 1

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej PZP, przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do przedmiotu zamówienia części 2:

- poz. 5. Ilu polowego wyłącznika różnicowoprądowego oczekuje Zamawiający?
- poz. 11, 12, 13 i 17. Jaki stopień hermetyczności ma posiadać osprzęt natynkowy?
- poz. 14. Prosimy o doprecyzowanie opisu oczekiwanego produktu, ponieważ nie można dobrać produktu na podstawie obecnie sformułowanego opisu pozycji.
- poz. 49 i 50. Prosimy o określenie stopnia hermetyczności.
- poz. 103 i 104. Prosimy o podanie przekroju żył i ich ilości w przewodzie.
- poz. 124. Prosimy o podanie maksymalnych wymiarów szafy.
- poz. 125. Prosimy o podanie maksymalnych wymiarów stojaka do szafy rakowej.

Odpowiedź

- Pozycja 5 - zamawiający oczekuje wyłącznika 2-polowego,
- Dla pozycji 11, 12, 13 – stopień hermetyczności IP44,
- Dla pozycji 17 – wystarczy stopień hermetyczności IP20,
- Pozycja 14 – zamawiający doprecyzowuje: gniazdo bezpiecznikowe potrójne DO2 (3x63A) na szynę TH35,
- Dla pozycji 49, 50 – wystarczy stopień hermetyczności IP20,
- Dla pozycji 103, 104 – zamawiający podaje: UTP 4x2x0,5 mm²,
- Dla pozycji 124 – maksymalny wymiar szafy do 24 U,
- Dla pozycji 125 – maksymalny wymiar stojaka do szafy rakowej do 32 U.

Z poważaniem