

Trzebownisko 12.02.2024

ZSW l.dz 19/2024

Usługi Projektowo-Inżynierskie

Jacek Antosz

ul. Kawęczyn 44, 39-120 Sędziszów Młp.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2024 r. w sprawie uzgodnienia projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej m. Wólka Podl. gm. Trzebownisko”, Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko 931D informuje, że w/w inwestycja koliduje z istniejącą siecią drenarską i rowem melioracyjnym W-1.5(uwidoczniionych na załączonej mapie).

Biorąc powyższe pod uwagę Inwestor jest zobowiązany zaprojektować inwestycje w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych – w przypadku ich uszkodzenia, przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód w sieci drenarskiej :

- dokumenty oraz prace związane z wykonaniem naprawy-przebudowy Inwestor winien wykonać na własny koszt.

- w przypadku przerwania ciągów drenarskich przy wykonywaniu wykopów pod sieć wodociagową i kanalizacyjną, należy je przywrócić do stanu pierwotnego, przez ich ułożenie na uprzednio zagęszczonym gruncie na korytkach drewnianych zakotwionych po 0,5 m w gruncie rodzimym.

- przekroczenie rowu melioracyjnego W-1.5 siecią wodociagową wykonać metodą bez wykopową – przewiertem sterowany w rurze osłonowej na głębokości minimum 1,2 m pod dnem rowu, miejsca przekroczenia rowu oznakować słupkami betonowymi

- roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko 931D w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru.(tel. 17 7722612)

DYREKTOR
Rejonowego Związku Spółek Wodnych
Witold Kozubal