



TERMY
MALTAŃSKIE
POZNAŃ

I.dz. ZP.R.70.2024/05.12.2024

Poznań, 04 grudnia 2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: Usługa zabezpieczenia antykorozyjnego wybranych połączeń śrubowych w konstrukcji stalowej dachu Aquaparku w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu

Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapytania ofertowego. W związku z powyższym, Zamawiający udziela wyjaśnienia treści.

Pytanie 1:

Za punkt jest rozumiana jedna Śruba i nakrętka?

Czy 200 punktów jest określonych czy należy sprawdzać wszystkie śruby i wykonać 200 punktów?

Odpowiedź:

Za jeden punkt zabezpieczenia antykorozyjnego połączeń śrubowych w konstrukcji stalowej dachu rozumiane jest jedno połączenie śrubowe złożone z 8 szt. śrub i nakrętek konstrukcji w 2 różnych rozmiarach rur. Przy realizacji zabezpieczenia antykorozyjnego na dany punkt Wykonawca przemasluje od 5 do 8 cm od strony śrub i nakrętek.

A zatem: przykładowy rys. nr 1 poniżej określa 2 punkty do zabezpieczenia antykorozyjnego, a przykładowy rys. nr 2 i 3 poniżej określa 1 punkt do zabezpieczenia antykorozyjnego. Zamawiający zakłada do wykonania w niniejszym postępowaniu 200 wybranych punktów zabezpieczenia antykorozyjnego na całej powierzchni dachu z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku korozji na połączeniu śrubowym Wykonawca, nie przeprowadza zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rys. nr 1



Rys. nr 2



Rys. nr 3

