

Świdnik, dnia 12 stycznia 2023 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2109L w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze i Bystrzejowice Drugie, gm. Piaski od km 0+012,50 do km 1+608,00

znak sprawy: WID.272.19.2023

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy w-wę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr.15cm można wykonać metodą na miejscu.

Odpowiedź:

W-we ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 należy wykonać z „betoniarki” wyklucza się wykonanie warstwy metodą mieszania na miejscu.

Pytanie 2:

Czy w-wę mrozochronną z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr.20cm można wykonać z stabilizacji na piasku (uziarnienie 0/8)

Odpowiedź:

W-we ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 należy wykonać z „betoniarki” wyklucza się wykonanie warstwy metodą mieszania na miejscu. Recepta powinna być zgodna z krzywą uziarnienia przewidzianą dla mieszanki dla warstwy mrozochronnej.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach

- w opis techn. zapisano „Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55”
- w przedmiarze robót „Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 „
- na rys. 3.1 – „Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70”

Prosimy o podanie kategorii ruchu oraz rodzaj asfaltu drogowego.

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy przyjąć dla KR3 z mieszanki AC11S PMB 45/80-55.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie szerokości chodnika po odjęciu krawężnika 2,15 m /spowoduje sporą ilość docinek oraz zwiększenie ilości prac przy wykonaniu prac brukarskich/.

Odpowiedź:



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO STAROSTY

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12
poczta@powiatswidnik.pl

Szerokość chodnika po odjęciu krawężnika 2,15.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający posiada wszelkie zgody na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją?

Odpowiedź:

Inwestor pozyska pozwolenie na wycinkę drzew.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm metodą stabilizacji na miejscu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wykonywanej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej?

Odpowiedź:

W-we ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 należy wykonać z „betoniarki” wyklucza się wykonanie warstwy metodą mieszania na miejscu.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm metodą stabilizacji na miejscu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wykonywanej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej?

Odpowiedź:

W-we ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 należy wykonać z „betoniarki” wyklucza się wykonanie warstwy metodą mieszania na miejscu.

Pytanie 8:

Prosimy o podane kolorystyki kostki brukowej na chodniku i na zjazdach.

Odpowiedź:

Chodniki należy wykonać z kostki brukowej betonowej szarej, a zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej, zjazd publiczny i fragment parkingu z kostki brukowej szarej.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy wykonać z mieszanki AC 11S z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 /zgodnie z opisem technicznym – str. 6/

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy przyjąć dla KR3 z mieszanki AC11S PMB 45/80-55.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że kategoria ruchu, w zakresie wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy ścieralnej na w/w zadaniu to KR3 /zgodnie z opisem technicznym – str. 5/.

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy przyjąć dla KR3.



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO STAROSTY
ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12
poczta@powiatswidnik.pl

Pytanie 11:

Czy materiały pochodzące z rozbiórki podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, krawężników, obrzeży oraz kostki betonowej stanowią własność Zamawiającego i należy przewieźć je w miejsce wskazane przez Zamawiającego, czy będą własnością wykonawcy.

Odpowiedź:

Materiał rozbiórkowy z frezowania nawierzchni („kora”) należy odwieźć na bazę materiałowa Inwestora znajdująca się przy ul. Piasecka 144 w Świdniku. Pozostały materiał rozbiórkowy Wykonawca usunie we własnym zakresie.

Pytanie 12:

Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej wykazu zieleni oraz PSOR.

Odpowiedź:

Wykaz drzew do usunięcia w załączeniu. Dokumentacja SOR została załączona do dokumentacji przetargowej.

Pytanie 13:

Jaki rodzaj kostki szara?, kolorowa? należy użyć do wykonania chodnika?

Odpowiedź:

Chodniki należy wykonać z kostki brukowej betonowej szarej, a zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej, zjazd publiczny i fragment parkingu z kostki brukowej szarej.

Zamawiający informuje że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zmianie ulegnie ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert.

Załączniki:

- 1/ Modyfikacja SWZ
- 2/ Stała organizacja opis plus rysunki
- 3/ Wykaz inwentaryzowanego drzewostanu



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO STAROSTY

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12
poczta@powiatswidnik.pl