

Poznań, 5 lipca 2024 r.

Nr postępowania: **Rb.4/2024**

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONEGO
W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA REMONT POMIESZCZENIA ŁAŻNI
BUDYNKU MIESZKALNEGO W PAWILONIE C W ARESZCIE ŚLED CZYM W POZNANIU**

W dniu 04.07.2024 r. do Aresztu Śledczego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:

- 1. Bardzo proszę o wyjaśnienie poz. 17 kosztorysu, która mówi o urządzeniach nawiewno-wywiewnych w oknach, przy założeniu, że przy wydajności 600 m³/h zgodnie z warunkami technicznymi należy stosować odzysk ciepła. Na rynku brak tego typu urządzeń z odzyskiem ciepła. Do montażu w oknie wymaga zastosowania innego rozwiązania wentylacji. Czy są inne możliwości rozwiązania i zastosowania zgodnie z WT wentylacji w łaźni?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w poz. 17 kosztorysu miał na myśli rekuperatory kompaktowe montowane przy oknach o wydajności (100 m³/h x 6 szt.) lub inne zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie spełniające normy i wymogi techniczne wentylacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr Rb.4/2024.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Aresztu Śledczego w Poznaniu

ppłk Piotr Podeszwa

Wykonano w 1 egz.:

Egz. nr 1 – pismo umieszczone na stronie prowadzonego postępowania – www.platformazakupowa.pl