



Sztum, 16.08.2023 r.

RI.272.12.2023.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (1)

Dot. postępowania:

„Dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sztumskiego oraz modernizacja pomieszczeń wydziału ON Starostwa Powiatowego w Sztumie” – CZĘŚĆ V

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 1 (z dn. 14.08.2023 r.):

Pytanie 1:

Pytanie dot. modernizacji wydziału ON Starostwa Powiatowego w Sztumie. Bardzo proszę o podanie dokładnej ilości opraw oświetleniowych do wymiany w budynku Starostwa. Proszę o podanie szczegółowych informacji na temat opraw jakie mają być zastosowane.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że łączna ilość opraw oświetleniowych do wymiany wynosi 15 szt. (pomieszczenie nr 13 – 3 szt., pomieszczenie nr 14 – 6 szt., pomieszczenie nr 15 – 3 szt., pomieszczenie nr 16 – 3 szt.). Należy zastosować oprawy LED 60x60 cm, natynkowe, 40W, barwa neutralna, około 4000 lm, IP 44, 4000 K.

Starosta Powiatu Sztumskiego
Leszek Sarnowski
Kierownik Zamawiającego