(Szw 1916 MVA)
S2
S1
(Szw 1917 MVA)
R 110 kV
10/0,4 63 kVA
Dławiki gaszące
2
2a
1
1a
10/0,4 63 kVA
Tr nr 8
110/15/6 kV
31,5/20/20 MVA
YNyn0d5
Tr nr 5
110/15/6 kV
40/25/25 MVA
YNyn0d5
Tr bl.5
110/6 kV
40 MVA
yd5
G5
32 MVA
6,3 kV
25 MW
Zaczep Gener. Nr 5 (500A)
Linia 110 kV
Zasil. podstaw.
SZR
R6kV 01BBA
R6kV 01BBB
25MW
31,25MVA
6,3 kV
Tr nr 2
16 MVA
15/6kV
YNd5
(Szw 143 MVA)
S 1
S 2
(Szw 98 MVA)
R 15 kV/S
Linia 15 kV
Milejewo
Tr nr 7
4 MVA
yd5
15/6kV
poż. nr 1
poż. nr 2
(Szw 147 MVA)
sekcja 2
R 15 kV/M
(Szw 229 MVA)
sekcja 1
Linia 15 kV
PZZ Portowa
Zasil. rezerw.
(500A)
(600 A)
zasil.nr 5 (600 A)
Zasil rezer. S6
Zasil podst. S6
Zasil podst. S5
Zasil rezer. S5
G6
15 MVA
6,3 kV
12 MW
DR 125/10
600 A
Zaczep Gener. nr 6 (600A)
Zasil podst. S2
Zasil podst. S1 (600A)
(Szw 320 MVA)
R 6 kV/G
RBG
600
zasil.nr 1 (600A)
(Szw 200 MVA)
R 6 kV p.wł.S2
(Szw 200 MVA)
R 6 kV p.wł.S1
(Szw 200 MVA)
R 6 kV p.wł.S2
(Szw 200 MVA)
R 6 kV p.wł.S3
K5
K6
K7
Zasil rezer. S1
Zasil rezer. S2
Zasil rezer. S3
BCAT
2000
TOPS-1
1,4MVA
6
0,69kV
Dyn5
WLT
OPS-1
R 6 kV p.wł.S4
(Szw 250 MVA)
R 6 kV p.wł.S5
(Szw 250 MVA)
R6kV p.wł. S6
(Szw 250 MVA)
(Szw 320 MVA)
R 6 kV/G2
15 MVA
6,3 kV
12 MW
Tr p.wł.
nr 3
1 MVA
Yy0
Tr p.wł.
nr 4
1 MVA
Dy11
R-0,4kV/01BA
Tr p.wł.
nr 5
1 MVA
Dy11
Tr p.wł.
nr 6
1 MVA
Dy11
R 0,4 kV
GR
R 0,4 kV
S1
R 0,4 kV
S2
R 0,4 kV
p.wł.S3
Zasil rezer. S1
Zasil rezer. S2
Zasil rezer. S3
Zasil rezer. R0,4kV/S
zasil.nr 4 (600A)
R-0,4kV/01BA
TOPS-1
630kVA
Dy5
OPS-1
TOPS-S
630kVA
Dy5
SPS
Tr p.wł.
nr 11
630kVA
Dy5
Tr p.wł.
nr 9
630kVA
Dy5
Tr p.wł.
nr 8
630 kVA
Dy5
Tr p.wł.
nr 10
630 kVA
Dy5
Tr p.wł.
nr 1
1 MVA
Yy0
Tr. p.wł.
nr 13
1,8MVA
Dyn5
R0,4kV
1CE
R0,4kV
1CL
R0,4kV
1CR
R0,4kV
2CR
R0,4kV
2CE
S1
S2
R0,4kV/S
R0,4kV 00CDA21
Młynownia biomasy
120kW
120kW
GCR1
GCR2
BLOKADY

adaptował
mgr inż. [illegible] TOPOLSKI
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. BI/5/01

	Data		Podpis
Opracował	12.2016	G. Banasiak, W. Kaczorek	
Rysował	12.2016	W. Kaczorek	
Sprawdził	12.2016	G. Banasiak	
Zatwierdził	–	–	

Podziałka: %

Arkusz

Ilość ark.

ENERGA
Kogeneracja Sp. z o.o.

Nazwa rysunku
Układ połączeń rozdzielń w EC Elbląg
Schemat strukturalny.

Nr rysunku
EKO–00–01